نشريه مهندسي مكانيك اميركبير

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره ۵۲، شماره ۶ سال ۱۳۹۹، صفحات ۱۶۷۵ تا ۱۶۸۶ DOI: 10.22060/mej.2018.14319.5835

ارزیابی تاثیر سرعت جریان هوای فن کویل بر توزیع ذرات میکرومتری در ناحیه تنفسی افراد

مرتضى طاهرى'، سيد عليرضا ذوالفقارى'*، حسن حسنزاده'، مازيار سلمانزاده

^۱ گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ^۲گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

خلاصه: امروزه افراد بیشتر وقت خود را در فضاهای داخلی سپری میکنند، از این روآلایندههای ذرهای موجود در این فضاها می میتواند تهدیدی جدی برای سلامتی افراد محسوب شوند. بنابراین بررسی توزیع و تهنشینی آلایندههای ذرهای در فضاهای داخلی به منظور ارزیابی کیفیت هوای داخل از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به کاربرد گسترده فن کویل در فضاهای بسته جهت سرد و منظور ارزیابی کیفیت هوای داخل از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به کاربرد گسترده فن کویل در فضاهای بسته جهت سرد و میکرومتر در این پژوهش به بررسی تاثیر سرعت و حجم هوای خروجی از فن کویل بر غلظت ذرات با اندازههای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ از میکرومتر در ناحیه تنفسی افراد نشسته (۹/۰ تا ۱/۱ متری) و ایستاده (۵/۱ تا ۱/۱ متری) پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده و گرم کردن، در این پژوهش به بررسی تاثیر سرعت و حجم هوای خروجی از فن کویل بر غلظت ذرات در اتاقی دارای فن کویل با دو میکرومتر در ناحیه تنفسی افراد نشسته (۹/۰ تا ۱/۱ متری) و ایستاده (۵/۱ تا ۱/۱ متری) پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و بسته حل توسعه یافته توسط نویسندگان در حلگر این فوم، غلظت ذرات در اتاقی دارای فن کویل با دو می سرعت هوای خروجی کار و ۳۰۰ را آنی این میشوند، در میلان می در این کرومتر) کمتر می میرومتر از آن میلور با استفاده و شرایط تهویه اتاق بوده و پس از زمانی کوتاهی، در حدود ۱۰ ثانیه، ته شین می شوند، در حالیکه ذرات در اتاقی دارای فن کویل با دو می شد، در میلان تونای کویل و شرایط تهویه اتاق می شند و پس از گذشت مدت زمان بیش تری (در زیست هرایط تهویه اتاق می شند و پس از گذشت مدت زمان بیش تری (در زیست در ایل در ایل در می فرد ایل در می فرد ایل در می فروی در در این کردن خطوط جریان تحت تاثیر الگوی جریان و شرایط تهویه اتاق می باشند و پس از گذشت مدت زمان بیش تری (در زیبی در در در ناین بی در می می فرد در در می بیند و بس از گذشت مدت زمان بیش تری (در زیبی می می در در می می برد در در بی تایج زمان ۲۰۰ ثانیه) تم در در نان ۲۰۰ ثانیه، تمان می شد در می می فرد در می فرای بیش تری (در زیبی می می در در می می بین در می می و در در در نیبی بری می می در در می می بین در در می ناز بیش تری در در می نیبی تری در در نیبی بی می می در در سعت و حجم هوای خروجی ای ۲۰۰ ثانیه می نود در می می می در در می می می ند در م

تاریخچه داوری: دریافت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ارائه آنلاین: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

> کلمات کلیدی: کیفیت هوای داخل آلایندههای ذرهای ناحیه تنفسی فن کویل ذرات میکرومتری

۱ – مقدمه

امروزه مردم بیش تر وقت خود را در ساختمانها و فضاهای سرپوشیده سپری می کنند، از این رو ارتقای سطح کیفیت هوای داخل ٔ تأثیر زیادی بر سلامت و کارآیی افراد دارد. بررسی کیفیت هوای داخل برای تعیین میزان آلایندهها و کنترل غلظت این آلایندهها در ناحیه تنفسی ٔ افراد با اهمیت است [۱]. آلایندههای موجود در هوا را میتوان به دو دسته گازها و ذرات ٔ تقسیم کرد [۲]. گازها شامل دی اکسید کربن، رادون، تر کیبات آلی، بوها و ... هستند که منشاء آنها میتواند مواد ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات، ساکنین و فعالیتهای انسانی باشد که همگی جز منابع آلایندههای با منشا داخلی محسوب میشوند و یا منابع خارجی شامل فعالیت مراکز صنعتی، وسایل نقلیه و خاک که مربوط به منابع آلایندههای با منشا خارج از ساختمان هستند. ذرات نیز میتوانند مشاء داخلی یا خارجی داشته باشند و معمولا به صورت

* نویسنده عهدهدار مکاتبات: zolfaghari@birjand.ac.ir

ذرات^۳ تقسیم آلایندههای ذرهای تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها است، لذا ساده ها و ... هستند انگارانه است اگر تصور کنیم که این تهدید فقط مربوط به فضاهای بیرون از ت، ساکنین و ساختمانها بوده و فضاهای داخلی مصون از این خطر هستند. نفوذ آلایندههای ا منشا داخلی ذرهای از فضای بیرون به داخل و همچنین تولید آنها در فضاهای داخلی

دریچههای ورودی و خروجی و شناوری حرارتی اشاره کرد [۴].

منشاء وجود ذرات در فضاهای داخلی هستند. تاثیر آلایندههای ذرهای بر سلامت انسان شامل تحریک چشم، بینی و گلو، بیماریهای تنفسی و مرگ زودرس ناشی از تشدید بیماریهای قلبی در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی است. مطالعات انجام شده نشان میدهند که اندازه ذرات، تاثیر مستقیمی بر سلامت افراد دارند و ذرات کوچکتر (با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر) میتوانند حتی از طریق ریه وارد خون شده [۵] و سلامت افراد را تهدید کنند، از این

غیریکنواخت در فضاها پخش شده و به همین دلیل، کنترل آنها نسبت به آلایندههای گازی شکل پیچیدهتر است [۳]. جابهجایی آلایندههای ذرهای

در محیطهای تهویه شده، متأثر از عوامل متعددی هستند که از آن جمله

مى توان به الكوى جريان، خواص ذرات، هندسه فضا، نرخ تهويه، جانمايي

(Creative Commons License) حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) کی کی ایسانس آفرینندگی مردمی (Creative Commons License) کی کی ایس ایس از گرونندگی مردمی (Bttps://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمائید.

¹ Indoor Air Quality (IAQ)

² Breathing zone

³ Particles

رو امروزه بررسی غلظت ذرات آلاینده در فضاهای سرپوشیده از موضوعات مهم مورد بحث پژوهشگران محسوب می شوند.

براساس گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا [۵]، غلظت آلایندههای هوا در فضاهای داخلی دو تا پنج برابر و گاهی اوقات حتى صد برابر بيشتر از غلظت آلايندهها در فضاى باز است. بنابراين بررسی تاثیر سیستم تهویه مطبوع در چگونگی توزیع و تەنشینی آلایندەهای ذرهای (به عنوان یکی از آلایندههای اصلی هوا) بر کیفیت هوای داخل امری ضروری است. تهویه یکی از روشهای رایج جهت کنترل کیفیت هوای داخل محسوب می شوند زیرا از طریق تهویه، بخشی از آلایندهها از محیط خارج شده و غلظت آلایندهها در فضاها کاهش می یابد [۶ و ۷]. استانداردهای كيفيت هوا به وسيله سازمان حفاظت محيط زيست ايالات متحده بر دو نوع استانداردهای اولیه و ثانویه بنا شدهاند. استانداردهای اولیه، آن دسته از استانداردهایی هستند که رعایت آنها برای حفظ سلامتی عمومی جامعه (صرف نظر از مسائل اقتصادی و تکنولوژی) الزامی است. رعایت این گونه استانداردها برای حفظ سلامتی افراد حساس به ویژه سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان امری بسیار ضروری است. استانداردهای ثانویه کیفیت هوا نسبت به استانداردهای اولیه دارای ابعاد وسیعتری هستند به طوری که در این استانداردها حفاظت منابع و آسایش عمومی مد نظر قرار گرفته است. استاندارد اوليه كيفيت هوا براي ذرات معلق ۲۵ mg/m (ميانگين سالانه) و استاندارد ثانویه ۶۰ mg/m^۳ می باشند.

در سالهای اخیر، کیفیت هوای داخل تحت عملکرد سیستمهای تهویه مختلف، توسط پژوهشگران از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. لو و همکاران [۸] با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی توزیع و تهنشینی ذرات در یک اتاقک دو ناحیهای^۲ پرداختند. آنها فرض کردند که ذرات همراه با جریان هوا از پنجره وارد اتاقک شوند. نتایج آنها نشان میدهند که ذرات کوچکتر نسبت به ذرات بزرگتر تاثیر بی*ش*تری بر کیفیت هوای داخل دارند. ژائو و همکاران [۴] به مقایسه تهنشینی و غلظت ذرات ایروسل داخلی^۳ در اتاقهای با تهویه جابهجایی^۴ و اختلاطی^۵ پرداختند. آنها تهنشینی و غلظت ذرات با قطرهای ۱، ۲/۵، ۵ و ۱۰ میکرومتر را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان میدهند که ذرات با اندازههای مختلف

تهنشینی و غلظت ذرات به طور قابل توجهی متأثر از شرایط تهویه است. چن و ژانگ [۹] به پیش بینی انتقال ذرات در محیطهای داخلی پرداختند. آنها از روشهای اویلری و لاگرانژی برای مدلسازی انتقال ذرات استفاده کردند. نتایج آنها نشان میدهند که هر دو مدل برای پیشبینی انتقال ذرات دارای دقت قابل قبولی هستند. چن و همکاران [۱۰] به مدلسازی توزیع و تهنشینی ذرات در محیطهای داخلی پرداختند و نشان دادند که مدل ارائه شده می تواند به دقت تهنشینی ذرات را ارزیابی کند. ژائو و همکاران [۱۱] از یک مدل شار رانشی ٔ جدید جهت مدل سازی پخش ذرات بسیار ریز در محیطهای داخلی با تهویه جابهجایی و اختلاطی استفاده کردند. ایشان نشان دادند که ذرات بسیار ریز در تهویه اختلاطی در ناحیه زیر یک متر دارای غلظت بیش تری نسبت به تهویه جابهجایی است. گلکارفرد و طالبیزاده [۱۲] به مقایسه عددی پخش و تهنشینی ذرات با قطر بین ۰/۳ تا ۱۰ میکرومتر در گرمایش رادیاتوری و سیستم گرمایش از کف پرداختند. نتایج آنها نشان میدهند که نرخ تهنشینی ذرات در حالت استفاده از گرمایش رادیاتوری نسبت به سیستم گرمایش از کف بیش تر است. لی و همکاران [۱۳] توسط یک روش اویلری- اویلری جدید به بررسی انتقال ذرات در محیطهای داخلی پرداختند. این مدل جدید مستقیما غلظت ذرات را در فضا محاسبه می کند و نیاز به محاسبات کمتری جهت محاسبه غلظت است. نتايج آنها نشان مىدهند كه اين روش داراى دقت قابل قبولی در مقایسه با روش لاگرانژی است.

در تحقیقات پیشین بررسی توزیع و تهنشینی ذرات در محیطهای داخلی تهویه شده توسط روشهای مختلف تهویه شامل سیستم جابهجایی، اختلاطی، رادیاتور و گرمایش از کف مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدلیل هزینه تعمیرات و نگهداری کم فن کویلهای زمینی در مقایسه با دیگر سیستمها در محیطهای داخلی، جهت سرمایش و گرمایش، استفاده از آنها گسترده است ولی کیفیت هوای داخلی با این نوع سیستم در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین لازم است کیفیت هوای داخل و بخصوص نحوه توزیع و تهنشینی آلایندههای ذرهای در محیطهای دارای فن کویل مورد بررسی قرار گیرند. از این رو در پژوهش حاضر یکی از عوامل مهم تاثیرگذار، یعنی سرعت جریان هوای خروجی از فن کویل، بر غلظت ذرات میکرومتری (۱، ۱۰ و ۱۰۰ میکرومتر) و کیفیت هوای داخل مورد بررسی قرار گرفته است.

United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA)

Two-zone chamber

³ Indoor aerosol particle

⁴ Displacement ventilation

⁵ Mixing ventilation

⁶ Drift-flux model



ب) طرحواره فن کویل Schematic of the fan coil الف) طرحواره فضای نمونه Schematic of the sample room

شکل ۱: فضای نمونه

Fig. 1. Sample room a) Schematic of the sample room, b) Schematic of the fan coil

۲- فضای نمونه

در پژوهش حاضر یک دفترکار به طول ۴ متر، عرض ۳ متر و ارتفاع ۲/۸ متر به عنوان فضای نمونه در نظر گرفته شده است. همان طور که در شکل ۱-الف نشان داده شده است، از یک فن کویل با ابعاد طول ۱/۲متر، عرض ۲/۰متر و ارتفاع ۰/۴ متر برای سرمایش محیط استفاده شده است. دریچه خروجی هوا از فن کویل که در قسمت بالای آن قرار دارد، دارای طول ۱ متر و عرض ۰/۱ متر میباشد. کل سطح زیر فن کویل به عنوان سطح هوای ورودی به فن کویل در نظر گرفته شده است. دمای هوای خروجی از فن کویل ۲۵/۲ درجه سلسیوس فرض شده که می تواند تحت زاویه ۳۰ درجه و با دو سرعت ۱/۵ و ۳ متر بر ثانیه از آن خارج شوند. در حالت سرعت هوای خروجی ۱/۵ متر بر ثانیه، دمای ۲۵/۲ درجه سلسیوس برای ورودی به نحوی تعیین شده که نیاز سرمایشی اتاق تامین گردد. به بیان دیگر، دمای مذکور بر مبنای نیاز سرمایشی اتاق با در نظر گرفتن شرایط مطلوب آسایش حرارتی برای ساکنان تعیین شده است. با افزایش سرعت هوای خروجی به ۳ متر بر ثانیه، می بایست دمای آن نیز به منظور تامین نیاز سرمایشی تغییر کند اما از آنجایی که این اختلاف دما ناچیز است و تأثیر آن بر الگوی پخش ذرات بسیار اندک می باشد، بنابراین برای هر دو حالت سرعت هوای خروجی دمای ۲۵/۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است. شرط عدم لغزش روی دیوارههای جامد برای سرعت لحاظ شده و سیال هوا تراکمنایذیر با ویسکوزیته و ضریب

هدایت حرارتی ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین، دمای دیوارههای دفترکار ثابت و برابر با ۲۷ درجه سلسیوس فرض شده است.

جهت مدلسازی فرض میشود که فن کویل باعث ورود ذرات فضای بیرون به داخل اتاق نمیشود، لذا ذرات در فضای اتاق وجود داشته و مطابق شکل ۱-ب، دارای توزیع یکنواختی است که ابتدا دارای سرعت صفر بوده و تحت تاثیر جریان داخل اتاق شروع به حرکت میکند. از اثر ذرات بر جریان هوا و همچنین اثر ذرات بر یکدیگر صرف نظر شده است. پس از آن، چگونگی توزیع و تهنشینی ذرات تحت جریان پایا مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین فرض میشود که ذرات کروی شکل بوده و پس از برخورد به سطوح داخلی به سطوح میچسبند و دوباره در هوا معلق نخواهند شد [۴]

۳- ابزار تحقیق و معادلات حاکم ۳- ۱- ابزار تحقیق

در پژوهش حاضر، ابتدا معادلات میدان جریان سیال در دیدگاه اویلری حل و سپس با استفاده از میدان سرعت و فشار سیال به دست آمده، معادلات حاکم به حرکت ذرات توسط روش لاگرانژی حل میشوند. برای ترسیم هندسه و ایجاد شبکه، از نرمافزار سالوم^۱ همراه با شبکه غیرسازمان یافته

¹ Salome

استفاده شده است. سپس برای انجام محاسبات و حل معادلات حاکم بر میدان جریان سیال از حلگر عددی اپن فوم^۱ و بسته حل بویانت بوزینسک سیمپل فوم^۲ استفاده شده است. حلگر مذکور از روش حجم محدود جهت خطی کردن معادلات حاکم استفاده می کند. در این حلگر از تقریب بوزینسک^۲ برای در نظر گرفتن اثرات جابهجایی طبیعی بر معادله جریان و از الگوریتم سیمپل برای تصحیح جفتشدگی بین فشار و سرعت استفاده شده است. در نهایت با استفاده از بسته حل توسعه یافته پیمپل فوم^۴ توسط نویسندگان در حلگر عددی اپن فوم، معادلات مربوط به حرکت ذرات حل می شوند.

۳- ۲- معادلات حاکم بر میدان جریان

معادلات حاکم بر میدان جریان پایا، غیرقابل تراکم با خواص ثابت عبارتند از [۱۶]:

معادله بقای جرم:

$$\nabla \vec{V} = 0 \tag{1}$$

معادلات اندازه حركت:

$$\rho\left(\vec{V}\cdot\nabla\vec{V}\right) = -\nabla P + \mu_{\rm eff}\nabla^2\vec{V} + \vec{s} \tag{(7)}$$

معادله بقای انرژی:

$$\vec{V} \cdot \nabla T = \alpha \nabla^2 T + s_{\mathrm{T}} \tag{(7)}$$

که \vec{s} در معادله اندازه حرکت نشان دهنده نیروی شناوری وارده بر واحد حجم سیال است که به کمک تقریب بوزینسک به صورت زیر بیان می شود.

$$\vec{s} = \rho \vec{g} \left[1 - \beta \left(T - T_0 \right) \right] \tag{6}$$

در این رابطه β ضریب انبساط حجمی و \overline{g} بردار شتاب جاذبه زمین است. μ_{eff} لزجت موثر سیال است که برای جریان آشفته به صورت حاصل جمع لزجت سیال و لزجت اغتشاشی سیال بیان می شود. لزجت اغتشاشی سیال توسط مدل دو معادلهای |k-| استاندارد محاسبه می شود.

1 OpenFoam

- 2 buoyantBoussinesqSimpleFoam3 Boussinesq approximation
- 4 pimpleFoam

$$\mu_{\rm eff} = \mu_{\rm t} + \mu \tag{(a)}$$

۳- ۳- معادلات حاکم بر حرکت ذرات

برای به دست آوردن موقعیت و سرعت ذرات در فضا، از قانون دوم نیوتن استفاده میشود.

$$\frac{dx_{\rm P}}{dt} = u_{\rm P} \tag{9}$$

$$m_{\rm P} \frac{du_{\rm P}}{dt} = \sum F_i \tag{Y}$$

$$\sum F_i = F_D + F_B + F_G \tag{A}$$

که $F_{\rm D}$ نیروی درگ، $F_{\rm B}$ نیروی شناوری و $F_{\rm G}$ نیروی ناشی از گرانش است. این نیروها، در مقایسه با سایر نیروها تاثیر بیش تری بر حرکت ذرات دارند [۱۷]. نیروی درگ توسط رابطه (۹) محاسبه می شود.

$$F_{\rm D} = \frac{1}{C_{\rm C}} \frac{3}{4} \frac{\rho}{\rho_{\rm P}} \frac{m_{\rm P}}{d_{\rm P}} \cdot C_{\rm D} (u - u_{\rm P}) |u - u_{\rm P}| \tag{9}$$

که $d_{
m P}^{\rm a}$ قطر هر ذره است. C_c ضریب تصحیح کانینگهام است که از رابطه (۱۰) محاسبه می شود.

$$C_{C} = 1 + \frac{2\lambda}{d_{P}} \left(1.257 + 0.4e^{-1.1d_{P}/2\lambda} \right)$$
 (1.)

این ضریب با توجه به مقدار عدد نادسن $\left(\frac{2\lambda}{d_P}\right)$ و در صورت خارج شدن از حیطه فرض محیط پیوسته به کار می ود. در پژوهش حاضر با توجه به اندازه ذرات به کار رفته d_P و λ فاصله پویش آزاد^۷ برای هوا در شرایط استاندارد، این ضریب مساوی یک در نظر گرفته شده است.

- 6 Knudsen number
- 7 Mean Free Path (MFP)

⁵ Cunningham correction



شکل ۲: هندسه مورد استفاده در پژوهش لو و همکاران [۸ و ۱۹]

Fig. 2. The geometry used in the study of Lu et al. [8,19]

:[۱۸] ضريب درگ (C_{D})، توسط روابط (۱۱) و (۱۲) محاسبه می شوند

$$Re_{\rm P} = \rho d_{\rm P} \left(u_{\rm P} - u \right) / \mu \tag{11}$$

$$C_{D} = \begin{cases} \frac{24}{Re_{\rm P}} \left(1 + \frac{1}{6} Re_{\rm P}^{2} / 3 \right); & Re_{\rm P} \le 1000 \\ 0.424 & Re_{\rm P} \ge 1000 \end{cases}$$
(17)

برآیند نیروهای شناوری و گرانش توسط رابطه (۱۲) محاسبه می شود.

$$F_{\rm B} + F_{\rm G} = \frac{\left(\rho_{\rm P} - \rho\right)\pi d_{\rm P}^3}{6}g \tag{17}$$

۳- ۴- اعتبارسنجی

به منظور اعتبارسنجی و بررسی توانایی بسته حل توسعه یافته توسط نویسندگان در نرمافزار اپنفوم، غلظت ذرات در یک اتاق دو ناحیهای مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش به صورت آزمایشگاهی توسط لو و همکاران [۸ و ۱۹] انجام شده است. مطابق شکل ۲ هندسه مورد بررسی، اتاقی به طول ۵ متر، عرض ۲/۴ و ارتفاع ۳ متر است که به دو ناحیه تقسیم شده است.

(hr⁻¹) نرخ تعویض هوای ساعتی و سرعت هوای ورودی به ترتیب برابر (hr⁻¹) نرخ تعویض هوای ساعتی و سرعت هوای ورودی به ترتیب برابر (hr⁻¹) مستفاده $\left(\frac{m}{s}\right)$ ۲۰/۲۶ است. با توجه به دستهبندی اندازه ذرات استفاده شده در شرایط آزمایشگاهی، ذرات با قطر ۵ میکرومتر در مدلسازی استفاده شده است. آنها ابتدا ذرات را در ناحیه ۱ قرار دادند و پس از ورود جریان هوا به داخل ناحیه ۱، غلظت ذرات را در طول زمان به مدت ۲۷ دقیقه در ناحیه ۱ و ۲ مورد بررسی قرار دادند. در شکل ۳ مقایسه بین نتایج مدلسازی حاضر ۱ و ۲ مورد بررسی قرار دادند. در شکل ۳ مقایسه بین نتایج مدلسازی حاضر ۱



شکل ۳: اعتبارسنجی نتایج مدلسازی با نتایج تجربی لو و همکاران [۸ و ۱۹]

Fig. 3. Model validation against the result of Lu et al. [8,19]

با نتایج آزمایشگاهی لو و همکاران [۸ و ۱۹] ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود، همخوانی بسیار مناسبی میان نتایج تحقیق حاضر با نتایج تجربی به چشم می خورد و همین امر نشان دهنده صحت و اعتبار قابل قبول مدل سازی حاضر است.

۳– ۵– استقلال از شبکه

همان طور که اشاره شد، برای حل مسئله از یک شبکهبندی غیرسازمان یافته استفاده شده است. به دلیل گرادیان شدید کمیتها در ورودی و خروجی دریچههای فن کویل، تراکم شبکه محاسباتی در این نواحی بیش تر است. برای انتخاب شبکهای مناسب، لازم است که قبل از استخراج نتایج، استقلال حل از شبکه انجام شود. بنابراین، مسئله برای شبکههایی با تعداد ۱۹۸۷۹۶۲ ماه و دما در موجه میانی اتاق برای شبکههایی با تعداد ۱۹۶۷۳۶ و ۲۰۹۵۵۲ نشان میدهد که تغییر چندانی بین آنها وجود ندارد لذا از شبکهای با ۲۹۶۷۳۶ گره به عنوان شبکه مناسب حل استفاده شده است.

۴- نتایج و بحث

همان طور که قبلا اشاره شد، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرعت جریان هوای فن کویل زمینی موربزن بر توزیع آلایندههای میکرومتری با اندازههای مختلف در یک محیط بسته است. در این راستا پس از برقراری شرایط جریان پایا در اتاق، با اعمال توزیع اولیه یکنواخت برای آلایندههای ذرهای با قطرهای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ میکرومتر، توزیع و تهنشینی ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت تاثیر آلایندههای ذرهای بر سلامت افراد، غلظت ذرات میکرومتری در ناحیه تنفسی افراد نشسته (۹/

در شکل ۴ توزیع دما و سرعت در صفحه میانی اتاق برای دو سرعت ورودی ۱/۵ و ۳ متر بر ثانیه نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود با افزایش سرعت هوای ورودی، سرعت جریان هوا در اتاق بیش تر شده است، در نتیجه تعداد دفعات چرخش جریان هوا در داخل اتاق افزایش می یابد. منحنی توزیع دما در صفحه میانی نیز نشان می دهد که با افزایش سرعت، در فضاهای بالا و پایین اتاق دما افزایش یافته است، به عبارت دیگر نواحی متاثر از دمای هوای ورودی گسترده تر شده است. انتظار می رود که با افزایش سرعت خروجی هوا از فن کویل، تعداد دفعات چرخش هوا در اتاق افزایش یافته و توزیع و ته نشینی ذرات در این حالت نسبت به حالت فن کویل

با سرعت پايين تر متفاوت باشد.

در شکل ۵ منحنی نسبت تعداد ذرات موجود در ناحیه تنفسی (${}_{q}^{O}$) به تعداد ذرات اولیه در این ناحیه (${}_{i}^{O}$) بر حسب زمان برای ذرات با اندازههای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ برای دو سرعت هوای خروجی از فن کویل نشان داده شده است. شکل ۵–الف تعداد ذرات ۱۰۰ میکرومتری را در ناحیه تنفسی افراد نشان میدهد. مطابق این شکل، برای ذرات ۱۰۰ میکرومتری، نیروی وزن نسبت به دو نیروی درگ و شناوری نیروی غالب است از این رو ذرات پس از مدت زمان کوتاهی (کمتر از ۱۰ ثانیه) تهنشین میشوند. نتایج مدلسازی همچنین نشان میدهد که این ذرات کمتر تحت تأثیر سرعت هوای خروجی از فن کویل قرار می گیرند. با توجه به این که ذرات در ابتدا در فضای اتاق یکنواخت فرض شدهاند، ذرات موجود در ناحیه تنفسی افراد ایستاده پس از فراد نشسته، به مرور زمان تهنشین میشوند. به همین دلیل است که غلظت فراد نشسته، به مرور زمان تهنشین میشوند. به همین دلیل است که غلظت ذرات مطابق شکل ۵–الف، در ناحیه تنفسی افراد ایستاده سریعتر به صفر ذرات مطابق شکل ۵–الف، در ناحیه تنفسی افراد ایستاده سریعتر به صفر

شکل ۵–ب تعداد ذرات ۱۰ میکرومتری در ناحیه تنفسی افراد را نشان میدهد. این ذرات پس از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی (۸۰۰ ثانیه) نسبت به ذرات ۱۰۰ میکرومتری تهنشین میشوند. سرعت جریان هوا و شرایط تهویه، تاثیر بسیار زیادی بر غلظت و زمان تهنشینی این ذرات دارد. با توجه به اینکه ذرات پس از برخورد به سطوح به آنها میچسبند، لذا افزایش سرعت جریان هوای خروجی از فن کویل باعث میشود که ذرات سریعتر افزایش پخش ذرات و دیرتر تهنشین شده آنها میشود. افزایش سرعت جریان هوای خروجی از فن کویل باعث ازها میشود. افزایش سرعت دریات و دیرتر تهنشین شده آنها میشود. افزایش سرعت جریان هوای خروجی از فن کویل باعث افزایش تعداد دفعات چرخش هوا در اتاق شده و در نتیجه، ذرات بیشتری به سطوح برخورد کرده و جذب میشوند، در نتیجه در این حالت غلظت ذرات سریعتر به صفر میرسد.

همان طور که در شکل ۵-ج نشان داده شده است، ذرات ۱ میکرومتری رفتاری مشابه ذرات ۱۰ میکرومتری در اتاقی با شرایط تهویه یکسان دارند و این ذرات نیز به طور گسترده تحت تاثیر شرایط تهویه قرار داشته و وابسته به محل قرارگیری خود نیستند. ذرات ۱ میکرومتری در سرعت جریان هوای خروجی بیشتر، سریعتر تهنشین میشوند. به توجه به نتایج به دست آمده، میتوان نتیجه گرفت که در اتاقی با آلایندههای ذرهای با اندازههای کوچک (کمتر از ۱۰ میکرومتر)، کارکرد فنکویل با سرعت بالاتر باعث تهنشین شدن سریعتر ذرات موجود در هوا میشود.



شکل ۴: (الف) توزیع دما (C°) و (ب) سرعت (m/s) در صفحه میانی اتاق

Fig. 4. Temperature Contour (°C), b)Velocity Contour (m/s) in middle face of room



شکل ۵: غلظت ذرات میکرومتری در ناحیه تنفسی افراد نشسته و ایستاده

Fig. 5. The ratio of particles concentration to initial concentration in the sitting person breathing zone for (a) 100µm particles, (b) 10µm particles, (c) 1µm particles.

با توجه به اینکه زمان واکنش ذرات با مجذور قطر ذرات متناسب است، بنابراین ذرات ۱۰۰ میکرومتری زمان واکنش بزرگتری نسبت به ذرات ۱۰ و ۱ میکرومتری دارند. زمان واکنش بزرگتر باعث میشود که ذرات بزرگتر مجاور دیوارها زودتر جذب دیوار شده (به عنوان شرط مرزی لحاظ شده روی سطوح جامد) و غلظت ذرات بزرگتر سریعتر کاهش پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز نشان میدهد که در فضاهای داخلی غلظت ذرات بزرگتر در مقایسه با ذرات کوچکتر سریعتر به صفر میرسد. زمان واکنش^۱ ذرات یعنی مدت زمانی که پس از تغییر جهت جریان، ذرات همراه آن نیز تغییر جهت میدهند. این زمان مطابق رابطه (۱۴) وابسته به اندازه و جنس ذرات و لزجت هوا است.

$$\tau = \frac{d_P^2 \,\rho_P C_C}{18\,\mu} \tag{14}$$

1 Relaxation Time



شکل ۶: تعداد ذرات فیلتر شده توسط فن کویل

Fig. 6. The number of filtered particles for (a) 100µm particles, (b) 10µm particles, (c) 1µm particles

با افزایش سرعت جریان هوا ورودی از فن کویل به اتاق، ذرات ۱ و ۱۰ میکرومتری سریعتر توسط فن کویل فیلتر میشوند. مطابق الگوی جریان شکل گرفته در اتاق، هوای خروجی از فن کویل پس از طی مسیر معین در اتاق وارد فن کویل شده و پس از عبور از فیلتر موجود در داخل فن کویل، ذرات فیلتر شده و هوا مجددا وارد اتاق میشود. با افزایش سرعت هوای خروجی از فن کویل، مطابق شکل ۴، تعداد دفعات چرخش جریان در اتاق افزایش یافته و با افزایش تعداد دفعات عبور جریان از فیلتر موجود در فن کویل، ذرات

سریعتر از فضای داخل اتاق جمع آوری می شوند. صحت این مطلب در شکل ۶ نشان داده شده است.

شکل ۶ نشان میدهد که با افزایش سرعت هوای خروجی از فن کویل تعداد ذرات فیلتر شده توسط فن کویل افزایش مییابد. تعداد ذرات فیلتر شده در سرعت ۳ متر بر ثانیه فن کویل، برای ذرات ۱۰۰ میکرومتری ۷۲ ولی برای ذرات ۱۰ و ۱ میکرومتری به ترتیب ۳۰۳۱ و ۳۵۰۷ میباشند. همچنین به دلیل ماندگاری بیشتر ذرات کوچکتر در هوا، با کاهش اندازه ذرات، تعداد



شکل ۷: درصد ذرات چسبیده به کف نسبت به کل ذرات

Fig. 7. The ratio of sticked particles to total particles for (a) 100µm particles, (b) 10µm particles

ذرات فیلتر شده افزایش مییابند.

در شکل ۷ منحنی تغییرات درصد ذرات چسبیده به کف اتاق را نسبت به کل ذرات بر حسب زمان نشان میدهد. با توجه به این که زمان واکنش برای ذرات یک میکرومتری نسبت به ذرات ۱۰۰ و ۱۰ میکرومتر کمتر است لذا این ذرات بیشتر جریان را دنبال کرده و کمتر تهنشین میشوند. بر این اساس، تعداد ذرات تهنشین شده یک میکرومتری ناچیز بوده و تقریبا مساوی صفر است، به این دلیل در شکل ۷ منحنی درصد ذرات چسبیده به کف برای فرات ۱۰ و ۱۰۰ میکرومتر ترسم شده است. این اشکال نشان میدهند که با کوچکتر شدن اندازه ذرات، درصد ذرات چسبیده به کف کاهش مییابد به طوری که درصد کل ذرات چسبیده به کف پس از مدت زمان ۶۰۰ ثانیه برای ذرات ۱۰۰ و ۱۰ میکرومتر به ترتیب ۹۲ و ۲۶ درصد است. با افزایش سرعت هوای خروجی از فن کویل ۱/۵ به ۳ متر بر ثانیه، تعداد ذرات چسبیده به کف کاهش مییابد بطوریکه برای ذرات ۱۰ میکرومتری درصد ذرات تهنشین شده روی کف از ۲۶٪ به ۱۷٪ کاهش مییابند.

۵- نتیجه گیری

در این پژوهش غلظت ذرات میکرومتری در یک فضای بسته دارای

فن کویل، به منظور بررسی کیفیت هوای داخل در ناحیه تنفسی افراد مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا تاثیر سرعت هوای خروجی از فن کویل بر توزیع ذرات میکرومتری با اندازههای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ میکرومتر، در یک اتاق با فن کویل زمینی موربزن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که اندازه ذرات تاثیر قابل ملاحظهای بر توزیع آنها دارند. با توجه به نتایج بدست آمده ذرات با اندازه کوچکتر کیفیت هوای داخل را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهند به طوریکه ذرات ۱۰۰ میکرومتر به دلیل وزن بیشتر در مدت زمان ۱۰ ثانیه ولی ذرات با اندازه ۱۰ و ۱۰ میکرومتر در مدت زمان نسبتا طولانی (۸۰۰ ثانیه) تهنشین میشوند.

بررسی تاثیر سرعت هوای خروجی از فن کویل نشان میدهد که هرچقدر سرعت خروجی از فن کویل بیش تر باشد، تعداد دفعات چرخش هوای داخل اتاق بیشتر و در نتیجه ذرات بیش تری فیلتر شده و غلظت ذرات در ناحیه تنفسی سریع تر کاهش می یابد. علاوه بر این با افزایش سرعت هوای خروجی از فن کویل از ۱/۵ به ۳ متر بر ثانیه، درصد ذرات ته نشین شده کاهش می یابد، برای مثال برای ذرات ۱۰ میکرومتری با افزایش سرعت، درصد ذرات ته نشین شده از ۲۶ درصد به ۱۷ درصد کاهش می یابد، لذا با افزایش سرعت چرخش فن کویل غلظت ذرات در فضای بسته سریع تر کاهش می یابد. 2003.

- [7] Y. Zhang, Indoor Air Quality Engineering, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2004.
- [8] W. Lu, A.T. Howarth, N. Adam, S.B. Riffat, Modelling and measurement of airflow and aerosol particle distribution in a ventilated two-zone chamber, Building and environment, 31(5) (1996) 417-423.
- [9] Q. Chen, Z. Zhang, Prediction of particle transport in enclosed environment, China particuology, 3(6) (2005) 364-372.
- [10] F. Chen, C. Simon, A.C. Lai, Modeling particle distribution and deposition in indoor environments with a new drift–flux model, Atmospheric Environment, 40(2) (2006) 357-367.
- [11] B. Zhao, C. Chen, Z. Tan, Modeling of ultrafine particle dispersion in indoor environments with an improved drift flux model, Journal of Aerosol Science, 40(1) (2009) 29-43.
- [12] V. Golkarfard, P. Talebizadeh, Numerical comparison of airborne particles deposition and dispersion in radiator and floor heating systems, Advanced Powder Technology, 25(1) (2014) 389-397.
- [13] X. Li, Y. Yan, Y. Shang, J. Tu, An Eulerian–Eulerian model for particulate matter transport in indoor spaces, Building and Environment, 86 (2015) 191-202.
- [14] B. Zhao, Z. Zhang, X. Li, D. Huang, Comparison of Diffusion Characteristics of Aerosol Particles in Different Ventilated Rooms by Numerical Method, ASHRAE Transactions, 110(1) (2004).
- [15] B. Zhao, Y. Zhang, X. Li, Numerical Analysis of the Movement of Biological Particles in Two Adjacent Rooms, ASHRAE Transactions, 110(2) (2004).
- [16] A. Zolfaghari, H. Hasanzadeh, M. Taheri, M. Raesi, M.

ضریب تصحیح کانینگهام متعداد ذرات اولیه موجود در ناحیه تنفسی C_c تعداد ذرات اولیه موجود در ناحیه تنفسی در هر لحظه از زمان $C_{ m p}$

قطر ذره $d_{
m P}$ قطر ذره $F_{
m B}$ نیروی شناوری $F_{
m D}$ نیروی در گ نیروی ناشی از گرانش $m_{
m P}$ جرم ذره $u_{
m P}$ سرعت ذره $x_{
m P}$ مکان ذره مکان ذره

λ فاصله يويش آزاد

منابع

- [1] M. Rahimi-Gorji, O. Pourmehran, M. Gorji-Bandpy, T.B. Gorji, CFD simulation of airflow behavior and particle transport and deposition in different breathing conditions through the realistic model of human airways, Journal of Molecular Liquids, 209 (2015) 121-133.
- [2] Air Contaminants, in: ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2009.
- [3] X. Wang, Y. Zhang, T.L. Funk, L. Zhao, G.L. Riskowski, Effect of Ventilation System on Particle Spatial Distribution in Ventilated Rooms, ASHRAE Transactions, 110(2) (2004).
- [4] B. Zhao, Y. Zhang, X. Li, X. Yang, D. Huang, Comparison of indoor aerosol particle concentration and deposition in different ventilated rooms by numerical method, Building and Environment, 39(1) (2004) 1-8.
- [5] U.S. EPA, Why Is the Environment Indoors Important to Us? Indoor Environment Division, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, 2000.
- [6] H.B. Awbi, Ventilation of buildings, Taylor & Francis,

۶- فهرست علائم

Applications of Computational Fluid Mechanics, 10(1) (2016) 30-43.

- [18] C.T. Crowe, J.D. Schwarzkopf, M. Sommerfeld, Y. Tsuji, Multiphase flows with droplets and particles, CRC press, 2011.
- [19] W. Lu, A.T. Howarth, Numerical analysis of indoor aerosol particle deposition and distribution in two-zone ventilation system, Building and Environment, 31(1) (1996) 41-50.

Afzalian, Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, (2018), Accepted, (In Persian).

[17] F. Greifzu, C. Kratzsch, T. Forgber, F. Lindner, R. Schwarze, Assessment of particle-tracking models for dispersed particle-laden flows implemented in OpenFOAM and ANSYS FLUENT, Engineering