Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization for single, double and triple flash cycles for utilization of booshli's Geothermal well

Mehran Abdolalipouradl^{1*}, Mohamad Namkhah¹

¹Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran

ABSTRACT

In recent years increasing the energy demand and limited resources of fossil fuels have led us to develop and pay more attention to renewable energies, especially geothermal energy. Due to recent investigations, it has been realized that Iran has substantial geothermal potential. Booshli in northwestern Iran is one of the regions with the most geothermal potential. In the present study, single, double, and triple flash cycles for producing power from Booshli's geothermal well have been investigated. Then, the presented cycles have been analyzed from energy, exergy, and economic viewpoints. Furthermore, with different single-objective approaches (energy efficiency, exergy efficiency, and power specific cost) and multi-objective approaches, are optimized relative to their separator's Pressure, respectively. Moreover, a parametric study has been carried out on the separator's pressure to establish the effect on performance parameters for each cycle. It has been revealed that triple flash has a better performance compared to single and double flash cycles for power production from Booshli's geothermal well, both in thermodynamics and economic aspects. The results show that for a triple flash cycle in multi-objective optimum condition (at pressure 1351 kPa for the first, 440.9 kPa for the second, and 80.09 kPa for the third separator), the net output power, energy efficiency, exergy efficiency, exergoeconomic factor, and the power specific cost rate were calculated to be 8463 kW, 15.24%, 57.01, 79.7% and 4.853 \$/GJ, respectively.

KEYWORDS

Energy & Exergy, Exergoeconomic Analysis, Geothermal Energy, Flash Cycle, Multi-Objective Optimization

* Corresponding Author: Email: m.abdolalipour@jsu.ac.ir

1. Introduction

In recent decades, the use of renewable energy sources, particularly geothermal energy, has grown rapidly. Iran has several potential geothermal areas that have been investigated recently. Furthermore, dry steam cycle for lower temperature wells, Organic Rankine cycle (ORC), and single, double, and triple flash cycles for power generation from geothermal wells have been studied by Fallah et al. [1]. They revealed that among flash cycles, the triple, double, and single flash cycles exhibit better performance from an energy efficiency viewpoint, respectively. Abdolalipouradl et al. [2] investigated the triple flash-ORC cycle for the Sabalan geothermal well located in northwestern Iran. Their results show power generation, energy, and exergy efficiencies of 23,703 kW, 19.73%, and 75.76%, respectively. In another research, they also compared the performance of three different types of triple flash and double flash cycles from an exergoeconomic viewpoint [3]. In the present study, a comprehensive exergoeconomic analysis and multiobjective optimization have been conducted for single, double, and triple flash cycles for Booshli's geothermal wells in northwestern Iran.

2. System description

The characteristics of Booshli's geothermal well, are shown in "Table 1".

Table 1. Booshli's geotherma	al well specifications	
Parameter	Value	
Temperature (°C)	240	
Mass flow rate (kg/s)	57	
Ambient temperature (°C)	15	
Ambient Pressure(kPa)	101.3	

The thermal and exergy efficiencies, and the power specific cost rate can be calculated as follows:

$$\eta_{th} = \dot{W}_{net} / \dot{Q}_{in} \tag{1}$$

$$\eta_{ex} = E x_{prod} / E x_{heat}$$
(2)

$$c_{P,total} = \frac{Z_{overall} + C_{F,overall}}{\dot{E}x_{P,overall}}$$
(3)

The geothermal fluid, which considered to be water, is extracted from the geothermal well, enters the expansion valve, and becomes two-phase, and is then separated into vapor and liquid water in separator. Afterward, steam enters the turbine to produce power, while the exiting liquid water from the separator can repeat this process to generate even more power. Thus, when the cycle has only one separator (flash), it is called a Single Flash (SF) cycle, as shown in "Figure 1 (a)". Similarly, for the Double (DF) and Triple Flash (TF) cycles, refer to "Figure 1 (b) and (c)".



Figure 1. Configuration of (a) SF, (b) DF, and (c) TF

3. Result and discussion

A parametric study was conducted to find out the influence of decision variables on objective functions, such as net power output. The effects of the pressure in the first to third separators are shown in "Figure 2". According to "Figure 2", it is clear that the TF cycle has better power production than the other two cycles. As the pressure of the separators increases, the enthalpy of the output content also rises, while its quality decreases. Additionally, the produced power of the turbine before the separator (if applicable) also decreases. This contrasting trend results in an optimum pressure point for the separators. Furthermore, from Equation (3), it can be observed that maximizing output power leads to

minimizing the specific cost rate of power. Moreover, increasing power output results in increased energy and exergy efficiencies, as indicated by Equations (1) and (2). The results of the optimization of the triple flash cycle, which demonstrates better performance than the other studied cycles, are shown in "Figure 3". The optimization was carried out using A genetic algorithm and considered three single-objective modes: Thermal Efficiency Optimal Design (TEOD), Exergy Efficiency Optimal Design (EEOD), and Cost Optimal Design (COD), along with Multi-Objective Optimization MOOD, using weight functions. The results revealed that multi-objective optimization minimizes the specific cost rate of power while maximizing the amount of produced power, which in turn maximizes the energy and exergy efficiencies.







Figure 3. the optimization results of TF on thre single-objective and MOOD.

4. Conclusion

The present study focuses on the exergoeconomic analysis of SF, DF, and TF for Booshli's geothermal well. Furthermore, multi-objective optimization has been conducted for each cycle, along with three singleobjective analyses, and the results are compared to each other. Prominent outcomes are listed below:

- For each cycle, a thermodynamic analysis from an exergoeconomic viewpoint and four modes of optimization were carried out.
- A parametric study was also conducted to determine the influence of decision variables on the objective functions.
- The results show that the triple flash cycle for Booshli's geothermal well performs better than the others from both an exergy and economic viewpoint.
- In a multi-objective optimization scenario, the triple flash cycle yields net power output, exergy efficiency, and specific power cost rates of 8,436 kW, 57.01%, and \$4.853/GJ, respectively.

5. References

[1] M. Fallah, R.A. Ghiasi, N.H. Mokarram, A comprehensive comparison among different types of geothermal plants from exergy and thermoeconomic points of view, Thermal Science and Engineering Progress, 5 (2018) 15-24.

[2] M. Abdolalipouradl, S. Khalilarya, S. Jafarmadar, Use of Integrated Single and Triple flashes with Organic Rankine cycle to Generate Power from Sabalan Geothermal Wells, Journal of Mechanical Engineering, 50(3) (2020) 155-164. (In persian)

[3] M. Abdolalipouradl, Mousavi, F. Proposing Mohammadkhani, M. Yari, new configurations of flash cycle for effective utilization of geothermal resources: thermodynamic and exergoeconomic assessments, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 44(10) (2022) 465.

تحلیل اگزرژواکونومیک و بهینهسازی چندهدفه برای چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای بهرهبرداری از چاه زمینگرمایی بوشلی

مهران عبدالعلی پورعدل'*، محمد نامخواه'

۱- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران * نویسنده عهدمدار مکاتبات: M.abolalipour@jsu.ac.ir

چکیدہ

در سالهای اخیر به سبب افزایش تقاضای انرژی و به دنبال جایگزینی برای سوختهای فسیلی، توجهات بسیاری معطوف انرژیهای تجدیدپذیر به خصوص انرژی زمین گرمایی شده است. مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی بسیاری در ایران طی مطالعات گذشته معرفی شده است که یکی از این مناطق که دارای بیشترین پتانسیل میباشد، منطقه بوشلی در شمال غرب ایران میباشد. در مطالعه حاضر سه چرخه تبخیرآنی یک تا سه مرحلهای به منظور تولید توان از چاههای زمین گرمایی منطقه بوشلی در ایران، مطالعه و مدل سازی شده و سپس مورد تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی قرار گرفته است. هر سه چرخه ابتدا نسبت به بازده انرژی و اگزرژی بهصورت مستقل بیشینهسازی شده و به صورت جداگانه، هزینه تولید توان واحد کمینهسازی شد. همچنین با هدف بیشینهسازی همزمان بازده انرژی و اگزرژی و کمینهسازی هزینه تولید توان واحد، مورد بهینهسازی چند هدف قرار گرفت. به روش الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار ای.ای.اس انجام شد. درنهایت نیز یک مطالعه پارامتری به منظور بررسی تاثیر فشار جداسازهای هر سه چرخه بر توابع عملکردی انجام گرفت. در مطالعه حاضر مشاهده شد که چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای برای منطقه بوشلی از دیگر چرخههای مورد بهانری چند هدف قرار گرفت. بهینهسازی با روش الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار ای.ای.اس انجام شد. درنهایت نیز مرحلهای برای منطقه بوشلی از دیگر چرخههای مورد بررسی دارای عملکرد بهتری از لحاظ ترمودینامیکی و اقتصادی میباشد. برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای در حالت بهینه چند هدفه (بهازای فشار جداساز های هر سه چرخه بهتری از لحاظ ترمودینامیکی و اقتصادی میباشد. برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای در حالت بهینه چند هدفه (بهازای فشار جداساز اول ۱۳۵۱ کیلوپاسکال و فشار جداساز دوم ۲۰۹۹ کیلوپاسکال، فشار جداساز سوم ۲۰۸۹ کیلوپاسکال)، توان در حالت بهینه چند هدفه (بهازای فشار جداساز اول ۱۳۵۱ کیلوپاسکال و فشار جداساز دوم ۲۰۹۹ کیلوپاسکال، فشار جداساز سوم ۱۹/۹۷ درصد، ۲۹/۹ درصد، ۲۹/۹

كلمات كليدي

انرژی و اگزرژی، تحلیل اگزرژواکونومیک، انرژی زمین گرمایی، چرخه تبخیر آنی، بهینهسازی چندهدفه.

۱– مقدمه

امروزه افزایش تقاضای انرژی و منابع محدود سوختهای فسیلی موجب شده است که توجه بیشتری معطوف انرژیهای تجدیدپذیر شود. انرژیهایی نظیر انرژی بادی، زیستتوده، خورشیدی و زمین گرمایی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشوند [۱, ۲]. انرژی زمین گرمایی یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر بوده که در زیرلایههای زمین، پایین تر از قسمت پوسته زمین، قرار دارد. امروزه انرژی زمین گرمایی برای استفادههای مستقیم، گرمایش، سرمایش، تولید هیدروژن، آب شیرین و البته تولید توان بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۳]. در مطالعات گذشته برای تولید توان از انرژی زمین گرمایی چرخههای مختلفی پیشنهاد شده است، چرخههایی نظیر تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای و چرخههای تحتانی مختلف مانند رانکین آلی و کالینا، مورد تحلیل و بررسی گستردهای قرار گرفته است [۴].

با توجه به اینکه بخش اعظمی از نیروگاههای زمین گرمایی شامل چرخهای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای بوده مطالعات مختلفی روی چرخههایی متشکل از این نوع چرخهها انجام شده است. فلاح و همکاران [۵] در مطالعهای به بررسی و مقایسه انواع چرخههای زمین گرمایی، شامل بخار خشک، تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای و چرخه باینری رانکین آلی پرداختند و نشان دادند که چرخه بخار خشک دارای بیشترین میزان بازده انرژی و اگزرژی بوده و همچنین در چرخههای تبخیر آنی، به ترتیب چرخههای سه، دو و یک مرحلهای توان بیشتری تولید میکنند . راتلاموالا [۶] در مطالعهای به بررسی ترمودینامیکی چرخههای تبخیر آنی یک تا پنج مرحلهای برای تولید توان و هیدروژن پرداخت و نشان داد که با اضافه کردن مرحلههای بیشتر به چرخه تبخیر، توان خالص افزایش خواهد یافت. جلیلی-نصرآبادی و همکاران [۷] به بررسی ترمودینامیکی چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحلهای پرداختند و سپس این چرخهها را نسبت به فشار جداسازها، بهینهسازی کردند. طبق نتایج حاصله، توان خالص برای چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحلهای به ترتیب به ۳۱ و ۴۹/۷ مگاوات حاصل شد. بینا و همکاران [۸] مطالعهای روی بهینهسازی و تحلیل اگزرژواکونومیک چرخه تخیر آنی تک و دو مرحلهای برای سبلان انجام دادند، طبق نتایج حاصله، برای چرخه تبخیر آن دو مرحلهای توان و بازده انرژی و اگزرژی بالاتری را داشته در حالی که تبخیر آنی تک مرحلهای دارای هزینه تولید توان واحد کمتری میباشد. در پژوهشی چرخه رانکین آلی برای قسمت تحتانی چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای توسط عبدالعلی پورعدل و همکاران [۹] مورد تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژواکونومیکی قرار گرفت و مشاهده شد که چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای نوع اول-رانکین آلی نسبت به دیگر چرخهها توان خالص، بازده انرژی و بازده اگزرژی بیشتری دارد و همچنین چرخه تبخیر آنی یک مرحلهای-رانکین آلی نیز نسبت به دیگر چرخهها از لحاظ اقتصادی بهتر بوده و هزینه تولید توان واحد آن برابر ۳/۶۲ دلاربر گیگاژول میباشد. همچنین در مطالعهای دیگر عبدالعلی پورعدل و همکاران [۱۰] سه چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای مختلف و یک چرخه تبخیر آنی دومرحلهای را در مطالعهای دیگر مورد تحلیل اگزرژواکونومیک قرار دادند. طبق نتایج حاصله چرخه تبخير آنی سه مرحلهای نوع سوم با هزينه توليد توان واحد ۳/۷۶۲ دلاربر گيگاژول، دارای کمترين مقدار هزينه توليد توان واحد در بين چرخههای مورد بررسی میباشد. بهینهسازی به روش گرگ خاکستری برای چهار آرایش تبخیرآنی-رانکین آلی توسط ون و همکاران [۱۱] انجام گرفت، نتایج بهینهسازی نشان داد که چرخه تبخیرآنی دومرحلهای-دومرحلهای رانکین در حالت بهینه، بهرهوری و کارایی بهتری نسبت به چرخههای دیگر از خود نشان داد. بهینهسازی شبکه عصبی برای پیکربندی جدید چرخه تبخیرآنی سهمرحلهای توسط های و همکاران [۱۲] انجام گرفت، که برای این آرایش بازده انرژی و اگزرژی بهترتیب، ۲۶/۸ و ۶۴/۸ درصد محاسبه شد.

ایران دارای نقاط زیادی با پتانسیل زمین گرمایی بالا میباشد و در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و محققان زیادی معطوف انرژی زمین گرمایی در ایران بوده است و مطالعات وسیعی بر چاههای زمین گرمایی مختلف ایران انجام پذیرفته است. نواحی دارای پتانسیل بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در ایران و دمای حدودی چاه زمین گرمایی این مناطق توسط قبادیان و نجفی [۱۳] معرفی شد. عامری [۱۴] در پژوهشی چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحلهای را برای چاه زمین گرمایی مشگین شهر مدلسازی ترمودینامیکی کرد و دریافت مطالعهای، برای چاههای زمین گرمایی مشگین شهر حماران از ایرای چاه زمین گرمایی مشگین شهر مدلسازی ترمودینامیکی کرد و دریافت مطالعه ای، برای چاههای زمین گرمایی مشگین شهر چهار آرایش مختلف برای تولید توان بر مبنای چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحله ای و استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی مشگین شهر چهار آرایش مختلف برای تولید توان بر مبنای چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحله ای و استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی مشگین شهر چهار آرایش مختلف برای تولید توان بر مبنای چرخه تبخیر آنی یک و دو مرحله ای سبلان چرخه تبخیر آنی سه مرحله ای برای سیستم گرمایش، معرفی کردند. عبدالعلی پور و همکاران [۱۵] در و بازده انرژی و اگزرژی بهتر تیب ۲۳۰۷۳ کیلووات، ۱۹/۷۳ و ۱۹۷۷ درصد شد. چرخه تبخیر آنی دو مرحله ای بازی برای برای چاه زمین گرمایی و بازده انرژی و اگزرژی بهتر تیب مرحله ای بازی سیاری آلی را مورد تحلیل انرژی و اگزرژی قرار دادند و این مطالعه منتج به توان خالص و بازده انرژی و اگزرژی بهتر تیب ۲۳۰۷۳ کیلووات، ۱۹/۷۳ و ۱۹/۷۶ درصد شد. چرخه تبخیر آنی دو مرحله ای باینری با رانکین آلی برای بهینهسازی چندهدفه، بازده اگزرژی و هزینه تولید توان واحد بهترتیب ۵۴/۸۷ درصد و ۵/۰۶۸ دلاربرگیگاژول حاصل شد. کاظمیانی و امیریراد [۱۸] در پژوهشی برای نقاط مختلف ایران (سهند، خوی–ماکو، سبلان، دماوند و بوشلی) چرخه تولید توان آب–آمونیاک را بر اساس چرخه کالینا پیشنهاد و مورد بررسی ترمودینامیکی قرار دادند، در بهترین حالت برای تولید توان منطقه بوشلی شناسایی گردید که دارای تولید توان ۷۱۸۶ کیلووات میباشد.

طبق مطالعه کاظمیانی و امیریراد [۱۸]، منطقه بوشلی دارای بیشترین پتانسیل تولید توان از انرژی زمین گرمایی در کشور معرفی گردید. اما با بررسی دقیق میتوان فهمید که هیچ بررسی برای تولید توان این منطقه از چرخههای تبخیر آنی انجام نگرفته است. از سوی دیگر خلا بهینهسازی چند هدفه برای انواع آرایشهای تبخیر آنی در ادبیات فن مشهود است. پس در ابتدا تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیکی روی چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای منطقه بوشلی انجام خواهد گرفت. در ادامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک، سه بهینهسازی تکهدفه که بهصورت جداگانه با هدف بیشینهسازی بازده انرژی، بیشینهسازی بازده اگزرژی و کمینهسازی هزینه تولید توان واحد، برای هر سه چرخه انجام شده و یک بهینهسازی جامع چندهدفه نیز با هدف بهبود تمام پارامترهای مذکور بطور همزمان برای چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای صورت خواهد پذیرفت. نتایج چهار حالت مختلف بهینهسازی با مخان ای کرژی و کمینهسازی هزینه

۲- توصیف چرخهها، فرضیات و مدلسازی

مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی در ایران در تعدادی از مطالعات گذشته معرفی شدند [۱۳, ۱۹, ۲۰]. در شکل ۱ این مناطق روی نقشه مشاهده میشود [۲1]. بوشلی (سبلان) طبق مطالعات گذشته بدلیل وجود سنگهای آتشفشانی، گسل، چشمههای آبگرم و نواحی دارای دگرگونی، جزو مناطقی از ایران است که دارای پتانسیل زمین گرمایی بسیار بالایی میباشد [۲۲]. همچنین در بسیاری از مطالعات گذشته نیز به پتانسیل زمین گرمایی این منطقه اشاره شد و همچنین دمای چاه زمین گرمایی و عمق چاههای این منطقه برابر ۲۴۰ درجه سلسیوس و عمق این چاهها بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر تخمین زده شد [۱۳, ۱۹, ۲۰]. مشخصات چاه زمین گرمایی بوشلی (شامل دما و دبی چاه زمین گرمایی) و همچنین دما و فشار محیطی این منطقه در جدول ۱ بیان شده است [۱۸].



Table 1. Booshli's geothermal well specifications.					
مقدار	پارامتر				
74.	دمای چاہ زمین گرمایی ($^{\circ}\mathrm{C}$)				
۵۷	دبی چاہ زمینگرمایی (kg/s)				
۱۵	دمای محیط ($^{\circ}\mathrm{C}$)				
۱ • ۱/۳	فشار محيط (kPa)				

جدول ۱: مشخصات منطقه بوشلی [۱۸].

1-۲- توصیف چرخههای مورد بررسی

چرخههای مورد بررسی برای چاه زمین گرمایی بوشلی، چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای میباشند که در شکل ۲ قابل مشاهده میباشند. در شکل ۲ (الف)، چرخه تبخیر آنی یک مرحلهای بهنمایش درآمده است. در این چرخه، آب استخراج شده از چاه زمین گرمایی با عبور از شیر انبساط تبدیل به یک مخلوط دوفازی شده و سیس وارد جداساز می شود. در جداساز به منظور تولید توان، بخار از مخلوط دوفازی جدا شده و به توربین فرستاده می شود تا در توربین تولید توان کند. بخار خروجی از توربین در چگالنده خنک شده و تبدیل به مایع اشباع میشود، سیال خروجی از چگالنده با عبور از پمپ به فشار بالای چرخه رسیده و درنهایت به زمین بازگردانده می شود. مایع جدا شده در جداساز نیز مستقیما به زمین برمی گردد. در شکل ۲ (ب) چرخه تبخیر آنی دو مرحله ای مشاهده می گردد. عملکرد این چرخه مشابه چرخه تبخیرآنی یک مرحلهای میباشد با این تفاوت که از اتلاف گرمای موجود در مایع خروجی از جداساز جلوگیری می گردد. در این چرخه، با علم به این موضوع که جریان مایع خروجی از جداساز ۱ دارای انرژی حرارتی بالایی میباشد، پس از عبور این جریان از شیر انبساط و تبدیل شدن به مخلوط دو فازی، به جداساز دوم فرستاده می شود. بخار جدا شده در جداساز دوم با بخار خروجی از توربین ۱ (توربین فشار بالا) ترکیب شده و برای تولید توان بیشتر به توربین دوم (توربین فشار پایین) که در فشاری کمتر از توربین اول کار میکند، فرستاده میشود. بخار خروجی از توربین دوم پس از خنک شدن در چگالنده و افزایش فشار توسط پمپ، بههمراه مایع خروجی از جداساز دوم به اعماق زمین باز گردانده می شود. در شکل ۲ (ج) نیز چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای مشاهده می شود. در این چرخه نیز آب خروجی از چاه زمین گرمایی پس از عبور از شیر انبساط تبدیل به سیال دو فازی می گردد و در جداساز بخار آن برای تولید توان به توربین اول (توربین فشار بالا) فرستاده می شود. مایع خروجی از جداساز اول با عبور از شیر انبساط دوم تبدیل به سیال دو فازی شده و سپس بخار خروجی از توربین اول ترکیب شده و برای تولید توان بیشتر وارد توربین دوم (توربین فشار میانی) می گردد. برای جلوگیری از بازگرداندن مایع جداشده در جداساز دوم به چاه زمین گرمایی و استفاده از حرارت باقی مانده در مایع جداشده در دومین جداساز، با عبور آن از شیر انبساط سوم، این جریان تبدیل به سیال دو فازی شده و سپس در جداساز سوم بخار آن جداشده و با بخار خروجی از توربین دوم ترکیب و سپس برای تولید توان بیشتر وارد توربین سوم (توربین فشار پایین) می شود. در نهایت پس از خروج از توربین سوم و عبور از چگالنده و پمپ، به زمین برگردانده می شود.

- مقدار اگزرژی جنبشی، پتانسیل و شیمیایی تمام جریانها برابر صفر در نظر گرفته شده است.
- هزینه واحد اگزرژی جریان استخراج شده زمین گرمایی برابر ۱/۳ دلاربر گیگاژول میباشد [۱۷, ۲۳].



شکل ۲: چرخههای مدلسازی شده: (الف) چرخه تبخیر آنی یک مرحلهای، (ب) چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای، (ج) تبخیر آنی سه مرحلهای. Fig. 2. Modeled cycles: a) single flash, b) double flash, and c) triple flash.

۳-۲- تحلیل انرژی و اگزرژی از آنجا که فرض شد تمامی اجزا در حالت پایا کار میکنند و همچنین از انرژی پتانسیل و جنبشی صرف نظر شده است، معادله بقای جرم و بقای انرژی برای هر یک از اجزا، بصورت زیر نوشته میشوند [۹, ۱۷]: $\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out} \tag{1}$

محاسبه خواهند شد [۹, ۱۷]: $\eta_{Turb} = \frac{h_{in} - h_{out}}{h_{out}}$ (۳)

$$\dot{W}_{Turb} = \dot{m}_{in} (h_{in} - h_{out})$$
(f)

$$\eta_{Pump} = \frac{V_{in}(P_{out} - P_{in})}{h_{out} - h_{in}}$$
(Δ)

$$\vec{W}_{Pump} = \vec{m}_{in} (h_{out} - h_{in}) \tag{(F)}$$

$$\dot{E}x_{tot} = \dot{E}x_{ph} + \dot{E}x_{ch}$$
(Y)

که در آن Ex_{ph} اگزرژی فیزیکی و Ex_{ch} اگزرژی شیمیایی جریان میباشد. اگزرژی شیمیایی مقدار کار قابل دسترس است که در آن ماده در شرایط محیط تولید می کند بطوریکه ماده با اجزاء تشکیل دهنده محیط واکنش شیمیایی داده و محصولات نیز در نهایت به حالت محیط برسند. با توجه به عدم واکنش شیمیایی آب با اجزاء تشکیل دهنده محیط، اگزرژی شیمیایی آب صفر در نظر گرفته شده است. همچنین مقدار اگزرژی فیزیکی برای هر جریان نیز مطابق رابطه (۸) بدست خواهد آمد [۹, ۱۷]: $Ex_{ph} = \dot{m}(h_i - h_0 - T_0(s_i - s_0))$

$$\dot{Ex}_D = \dot{Ex}_{fuel} - \dot{Ex}_{prod}$$

که در این رابطه
$$\dot{Ex}_{fuel}$$
 و \dot{Ex}_{prod} بترتیب برابر اگزرژی سوخت و محصول میباشند [۹, ۱۷].

۳–۲– تحلیل اقتصادی

(٩)

تحلیل اقتصادی در کنار تحلیل انرژی و اگزرژی کمک میکند تا با دید عمیقتری به عملکرد هر چرخه پرداخته شود و همچنین از نظر اقتصادی نیز چرخهها نیز با یکدیگر مقایسه شوند. در ادامه با استفاده از روش برآورد هزینه اگزرژی مخصوص^۱ هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای منطقه بوشلی مورد تحلیل اگزرژواکونومیکی قرار خواهند گرفت. هزینه اولیه برای هر جزء در جدول ۲ استفاده شده است [۱۰, ۱۰]:

۱۰, ۱۷].	هر عضو ا	۱: هزينه اوليه	جدول ا
----------	----------	----------------	--------

Table 2. The investment costs of components [17, 10].					
معادله هزينه اوليه	عضو				
Z = ·	شیر اختناق و میکسر				
$\boldsymbol{Z} = \textbf{1.11} \boldsymbol{\lambda}^{*} (\textbf{FT} + \textbf{1.9T} * \boldsymbol{\dot{m}} / \textbf{T.9}) / \textbf{1}$	جداساز				
$\mathbf{Z} = T I F T * (A)^{\cdot \land a I F}$	كندانسور				
$\mathbf{Z} = \mathbf{\mathcal{P}} \cdot \cdot \cdot * (W_{Tur})^{\cdot \vee}$	توربين				

¹ SPECO

$$\mathbf{Z} = rot^{*}(W_{pump})^{N} = \mathbf{Z} = rot^{*}(W_{pump})^{N}$$
(Tr)
(A since the set of the set of

Table 3. The constant values of exe	ergoeconomic analysis [10]
مقدار	پارامتر
٧۴۴۶	کارکرد سیستم، N (تعداد ساعات در سال)
1/•۶	(-) $arphi$ (-) $arphi$
۱۰	نرخ سرمایه گذاری، i_r (%)
٢٠	عمر سیستم، n (سال)

·D•	گزرژواکونوميک	ثابت تحليل ا	۲: پارامترهای	جدول '
-----	---------------	--------------	---------------	--------

در ادامه موازنه هزینه برای هر عضو مطابق رابطه (۱۲) نوشته می شود [۱۰, ۱۷, ۲۴]:
$$\dot{Z}_{k} + \sum \dot{C}_{j,k} + \dot{C}_{q,k} = \sum \dot{C}_{e,k} + \dot{C}_{w,k}$$
 (۱۲)

$$\dot{C}_{e,k}$$
 در این معادله $\dot{C}_{q,k}$ و $\dot{C}_{q,k}$ بترتیب هزینه های مربوط به انتقال حرارت و تولید توان در هر عضو میباشند. همچنین $\dot{C}_{i,k}$ و $\dot{C}_{e,k}$ آهنگ هزینه جریان های ورودی و خروجی به عضو هستند که مطابق رابطه زیر بدست خواهند آمد [۱۰, ۱۷, ۲۴]:
 $\dot{C}_{j} = c_{j}\dot{E}x_{j}$

$$c_{F,k} = \frac{\dot{C}_{F,k}}{\dot{E}x_{F,k}}$$

$$c_{P,k} = \frac{\dot{C}_{P,k}}{\dot{E}x_{P,k}}$$

$$(15)$$

$$\dot{C}_{D,k} = c_{F,k} \dot{E}x_{D,k}$$

$$(15)$$

$$f_{k} = \frac{\dot{Z}_{k}}{\dot{Z}_{k} + \dot{C}_{D,overall} + \dot{C}_{l,overall}} *100$$

$$(14)$$

$$\dot{C}_{tot,k} = \dot{Z}_{k} + \dot{C}_{D,k}$$

$$(14)$$

$$\vdots (1 \cdot 1)$$

$$\dot{C}_{P,total} = \frac{\dot{Z}_{overall} + \dot{C}_{F,overall}}{\dot{E}x_{P,overall}}$$

$$(19)$$

$$\frac{+C_{F,overall}}{r}$$

جدول ۴: معادلات موازنه هزینه و کمکی برای هر عضو.

Table 4 Cost flow	, rata balanca aquation	and auviliary aquations	for each component
Table 4. Cost now	rate balance equation	and auxinary equations	s for each component.

معادلات كمكى	معادله موازنه هزينه	عضو
		تبخیر آنی یک مرحلهای
-	$\dot{C}_1 + \dot{Z}_{Valve} = \dot{C}_2$	شير انبساط
$c_{3} = c_{7}$	$\dot{C}_2 + \dot{Z}_{sep} = \dot{C}_3 + \dot{C}_7$	جداساز
$c_{3} = c_{4}$	$\dot{C}_3 + \dot{Z}_{Turb} = \dot{C}_4 + \dot{C}_{W,Turb}$	توربين
$c_{8} = 0, c_{4} = c_{5}$	$\dot{C}_{4} + \dot{C}_{8} + \dot{Z}_{cond} = \dot{C}_{5}$	چگالنده
$c_{W,P} = c_{W,T}$	$\dot{C}_{5} + \dot{Z}_{Pump} = \dot{C}_{6} + \dot{C}_{W,Pump}$	پمپ
		تبخیر آنی دو مرحلهای
-	$\dot{C}_1 + \dot{Z}_{valve} = \dot{C}_2$	شير انبساط ١
$c_{3} = c_{9}$	$\dot{C}_{2} + \dot{Z}_{sep1} = \dot{C}_{3} + \dot{C}_{9}$	جداساز ۱
$c_{3} = c_{4}$	$\dot{C}_{3} + \dot{Z}_{Turb1} = \dot{C}_{4} + \dot{C}_{w,Turb1}$	توربین ۱
-	$\dot{C}_{9} + \dot{Z}_{valve_{2}} = \dot{C}_{10}$	شیر انبساط ۲
$c_{11} = c_{12}$	$\dot{C}_2 + \dot{Z}_{sep} = \dot{C}_3 + \dot{C}_7$	جداساز ۲
-	$\dot{C}_{4} + \dot{C}_{11} + \dot{Z}_{Mixer} = \dot{C}_{5}$	میکسر
$c_{5} = c_{6}$	$\dot{C}_{5} + \dot{Z}_{Turb 2} = \dot{C}_{6} + \dot{C}_{W,Turb 2}$	توربین ۲
$c_{13} = 0, c_6 = c_7$	$\dot{C}_{_{6}} + \dot{C}_{_{13}} + \dot{Z}_{_{Cond}} = \dot{C}_{_{7}} + \dot{C}_{_{14}}$	چگالنده
$C_{W,Pump} = C_{W,Turb 2}$	$\dot{C}_{7} + \dot{Z}_{Pump} = \dot{C}_{8} + \dot{C}_{W,Pump}$	پمپ
		تبخیر آنی سه مرحلهای
-	$\dot{C}_1 + \dot{Z}_{Valve} = \dot{C}_2$	شیر انبساط ۱
$c_{3} = c_{11}$	$\dot{C}_{2} + \dot{Z}_{sep1} = \dot{C}_{3} + \dot{C}_{11}$	جداسار ۱
$c_{3} = c_{4}$	$\dot{C}_{3} + \dot{Z}_{Turb1} = \dot{C}_{4} + \dot{C}_{W,Turb1}$	توربين ۱
-	$\dot{C}_{_{11}} + \dot{Z}_{_{Valve 2}} = \dot{C}_{_{12}}$	شیر انبساط ۲
$c_{13} = c_{14}$	$\dot{C}_{12} + \dot{Z}_{Sep 2} = \dot{C}_{13} + \dot{C}_{14}$	جداساز ۲
-	$\dot{C}_4 + \dot{C}_{13} + \dot{Z}_{Mixer1} = \dot{C}_5$	میکسر ۱
$c_5 = c_6$	$\dot{C}_{5} + \dot{Z}_{Turb 2} = \dot{C}_{6} + \dot{C}_{W,Turb 2}$	توربین ۲

$$\dot{C}_{_{14}} + \dot{Z}_{_{Valve3}} = \dot{C}_{_{15}}$$
 ۳ شیر انبساط

$$\dot{C}_{15} + \dot{Z}_{Sep3} = \dot{C}_{16} + \dot{C}_{17}$$

$$C_6 + C_{16} + Z_{Mixer2} = C_7$$
 میکسر ۲

$$C_{8} + C_{18} + Z_{cond} = C_{9} + C_{19}$$
چگالنده
 $\dot{C}_{9} + \dot{Z}_{Pump} = \dot{C}_{10} + \dot{C}_{W,Pump}$ پمپ

۲-۴ ارزیابی کل سیستم م شوند [۹, ۱۷]: حرارت ورودی به چرخه و توان خالص تولیدی از طریق روابط (۲۰) و (۲۱) مح $\dot{Q}_{in} = \dot{m}_{Gao}(h_1 - h_0)$ $(7 \cdot)$ $\dot{W}_{net} = \sum \dot{W}_{Turb} - \sum \dot{W}_{Pumr}$ (71)بازده انرژی و اگزرژی نیز با توجه ·[\Y]

$$\eta_{th} = W_{net} / Q_{in}$$

$$\eta_{ex} = \dot{E}x_{prod} / \dot{E}x_{heat}$$
(17)

که \dot{Ex}_{heat} اگزرژی حرارت ورودی به چرخه بوده و \dot{Ex}_{prod} اگزرژی محصول کل چرخه و برابر توان خالص تولیدی چرخه میباشد.

۵-۲- بهینهسازی

برای مدلسازی و تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای بوشلی و در ادامه بهینهسازی این چرخهها در سه حالت تکهدفه و یک بهینهسازی چندهدفه، از نرمافزار حل معادلات مهندسی و الگوریتم ژنتیک مورد استفاده شده است. در فرايند بهينهسازي به روش الگوريتم ژنتيک [٢۵]، كار خالص، ابتدا با در گرفتن تعدادي از متغيرهاي زير به عنوان نسل اوليه، پس از حل روابط گفته شده حاصل می شود، سپس داده های دیگری از محدوده فشار جداسازها در جدول ۵ به عنوان نسل جدید استفاده کرده و سپس با توجه به تابع هدف مقدار را سنجش و انتخاب کرده، و این فرایند را تا سنجش آخرین دادهها یا همان آخرین نسل ادامه داده و با توجه به تابع هدف بهترین نسل یا همان پارامترها را برمی گزیند. بهطور کلی روند این بررسی در شکل ۳ نشان داده شده است. در شبیهسازی ترمودینامیکی مشاهده شد که فشار جداسازها یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد چرخههای تبخیر آنی میباشند. بنابراین برای هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای، بازده انرژی نسبت به فشار جداسازها بهینهسازی شده، تا بیشینه مقدار بازده انرژی هر چرخه حاصل شود. همچنین، بازده اگزرژی هر سیستم که نشاندهنده میزان توانایی استفاده چرخه از اگزرژی حرارت ورودی به آن است نیز، نسبت به فشار جداسازهای هر چرخه، مورد بهینهسازی قرار گرفت تا بیشینه مقدار بازده اگزرژی برای هر چرخه محاسبه شود. اگرچه بازده انرژی و بازده اگزرژی دو تابع عملکردی مهم برای هر چرخه میباشند اما، جنبه اقتصادی (هزینه تولید توان واحد) هر چرخه نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. به همین خاطر به منظور کمینهسازی مقدار هزینه تولید توان واحد، یک بهینهسازی برای این تابع نسبت به فشار جداسازها برای هر چرخه صورت گرفته است. درنهایت، برای جامعیت بخشیدن به مطالعه حاضر، یک بهینهسازی چندهدفه نیز، برای توابع ذکرشده با استفاده از توابع وزنی، صورت گرفته است. در بهینهسازی چندهدفه ضمن بیشینهسازی بازده انرژی

 $C_{16} = C_{17}$

 $c_{9} = c_{8}, C_{18}$

...;

¹ E.E.S

² Genetic Algorithm

و بازده اگزرژی هر چرخه، کمینه هزینه تولید توان واحد هر چرخه نیز به طور همزمان حاصل خواهد شد. روابط توابع وزنی مرتبط با بهینهسازی چندهدفه طبق روابط ۲۴–۲۶ استفاده خواهد شد:

$$Max(MOF = w_1(\eta_{th}) + w_2(\eta_{ex}) + w_3(1 - c_{P,total} / c_1))$$
(74)

(79)

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \tag{7a}$$

$$0 \le w_1, w_2, w_3 \le 1$$

که در رابطه بالا w_1 w_2 و w_3 توابع وزنی میباشند. به صورت کلی، چهار حالت طراحی بهینه عبارتاند از طراحی بهینه با هدف بیشینه سازی w_1 بیشینه سازی بازده انرژی ¹، طراحی بهینه با هدف کمینه سازی هزینه تولید توان واحد^۳ و طراحی با بهینه سازی چندهدفه¹. لازم به ذکر است که در سه حالت بهینه سازی تک هدفه، تابع وزنی مرتبط با تابع عملکردی مورد نظر برابر ۱ و سایر توابع وزنی مرتبط با تابع وزنی $\frac{1}{3}$ در نظر برابر ۱ و سایر توابع وزنی برابر صفر درنظر گرفته شده اند. در حالت طراحی با بهینه سازی چندهدفه هر سه تابع وزنی مرتبط با تابع عملکردی مورد نظر برابر ۱ و سایر توابع وزنی برابر صفر درنظر گرفته شده اند. در حالت طراحی با بهینه سازی چندهدفه هر سه تابع وزنی مرتبط با تابع مملکردی مورد نظر برابر ۱ و سایر توابع وزنی برابر صفر درنظر گرفته شده اند. در حالت طراحی با بهینه سازی چندهدفه هر سه تابع وزنی $\frac{1}{3}$ در نظر گرفته شده است.

	زی فشار جداسازها.	جدول ۵: بازه بهینهسا	
	Table 5. Pressure range of	separators in optimization.	
تبخیر آنی سه مرحلهای	تبخیر آنی دو مرحلهای	تبخیر آنی یک مرحلهای	چرخەھا
$P_{10} < P_2 < P_{Geo}$	$P_{10} < P_2 < P_{Geo}$	$P_{_{cond}} < P_{_2} < P_{_{Geo}}$	بازه فشار جداساز اول
$P_{15} < P_{10} < P_{2}$	$P_{cond} < P_{10} < P_2$	-	بازه فشار جداساز دوم
$P_{_{cond}} < P_{_{15}} < P_{_{10}}$	-	-	بازه فشار جداساز سوم
	1	2	

¹ Thermal efficiency optimal design (TEOD)

² Exergy efficiency optimal design (EEOD)

³ Total product cost optimal design (COD)

⁴ Multi-Objective optimal design (MOOD)



شکل۳: روند مدلسازی و بهینهسازی چرخههای موردبررسی. Fig. 3. The methodology of the simulation and optimization for the considered cycle.

۶-۲- اعتبارسنجی

برای اعتبارسنجی پژوهش حاضر، مقادیر محاسبه شده برای مقادیر ترمودینامیکی (دما، فشار، دبی، آنتالپی و آنتروپی) چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای در هر نقطه در با نتایج بدستآمده توسط عبدالعلیپور و همکاران [۱۰] بصورت نقطه به نقطه مقایسه شده که در جدول ۶ قابل مشاهده است. نتایج نشان از انطباق پارامترهای ترمودینامیکی (دما، فشار، دبی، آنتالپی و آنتروپی) با مطالعه قبلی میباشد.

Table 6. Verification of present study with Ref. [10].												
s (kJ/kgK)		h (kJ	/kg)	m (k	xg/s)	P (k	Pa)	T (°C)		<u>.</u>		
[1+]	مطالعه حاضر	[1+]	مطالعه حاضر	[1+]	مطالعه حاضر	[1+]	مطالعه حاضر	[1+]	مطالعه حاضر	نقطه		
٣/٢۵	۳/۲۵	1846	1846	١٠٠	١٠٠	۸۵۸۴	۸۵۸۴	۳۰۰	٣٠٠	١		
۳/۳۴	۳/۳۴	1844	1844	۱۰۰	۱۰۰	2014	7.14	۲۱۲/۸	TIT/A	٢		
۶/۳۴	8/34	۲۷۹۹	7799	22/91	27/9V	2014	7.14	۲۱۲/۸	۲۱۲/۸	٣		
۶/۴۹	۶/۴۹	7494	7494	22/91	22/9V	۲۱۱/۹	۲۱۱/۹	155/1	122/1	۴		
۶/۷۲	۶/۷۲	2008	2005	٣۶/٩١	٣۶/٩١	۲۱۱/۹	۲۱۱/۹	155/1	177/1	۵		
۶/۹۴	8/94	5188	5183	٣۶/٩١	٣۶/٩١	$V/\Upsilon A$	٧/٣٨	4.	۴.	9		
•/۵Y	•/ \ \	۱۶۲/۵	۱۶۷/۵	٣۶/٩١	٣۶/٩١	$V/\Upsilon A$	٧/٣٨	4.	۴۰	Y		
•/۵V	•/۵V	184/8	184/8	٣۶/٩١	٣۶/٩١	11.	11.	4.1.1	4.1.1	λ		
۲/۴۵	۲/۴۵	۹١٠/٣	۹١٠/٣	۷۷/۰۳	٧٧/•٣	2014	7.14	$T I T / \Lambda$	۲۱۲/۸	٩		
۲/۵۶	۲/۵۶	۹۱۰/۳	۹١٠/٣	۷۷/۰۳	٧٧/•٣	۲ ۱/۹	۲ ۱/۹	122/1	122/1	٠.		
٧/١١	٧/ ١ ١	77.9	77.9	۱۳/۹۵	۱۳/۹۵	۲۱۱/۹	۲۱۱/۹	122/1	122/1	11		
۱/۵۵	۱/۵۵	617/8	617/8	۶٣/٠٩	۶۳/۰۹	۲۱۱/۹	۲۱۱/۹	177/1	122/1	١٢		

جدول ۶: اعتبارسنجی مطالعه حاضر با منبع [۱۰]. Able 6. Varification of present study with Pof [10]

	۰ /۳۷	• /WY	۱۰۴/۸	۱۰۴/۸	1781	1781	1 • 1/1	1 • 1/1	۲۵	۲۵	۱۳
<i>V</i>	۰/۵۱	• / ۵ N	148/1	148/4	1781	1781	1 • 1/1	1 • 1/1	۳۵	۳۵	14

۳- نتایج و بحث

در این بخش نتایج، به مطالعه پارامتری و همچنین نتایج بهینهسازی هر سه چرخه تبخیرآنی یک تا سه مرحلهای برای چاه زمین گرمایی بوشلی پرداخته خواهد شد. در جدول ۷ خواص ترمودینامیکی (دما، فشار، دبی، آنتالپی، آنتروپی و اگزرژی) تمام نقاط هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای مشاهده میگردد.

		an cycles.	es of states for	amic propertie	le /. Thermodyn	Tau	
نقطه	سيال	$T(^{\circ}C)$	P(kPa)	$\dot{m}(kg / s)$	h(kJ / kg)	s(kJ / kg.K)	$\dot{E}x(kW)$
چرخه ت	بخیر آنی یک مرحله	ای					
•	-	۱۵	1•1/1	-	541.1	•/7747	-
۱	زمین گرمایی	74.	3776	۵۷	١٠٣٧	۲/۷۰۱	14041
٢	زمین گرمایی	۱۳۲/۹	۲9۴/۵	۵۷	١٠٣٢	۲/۸۴۳	12012
٣	زمین گرمایی	۱۳۲/۹	۲9۴/۵	١٢/۵٩	7774	۶/٩٩٨	۲۳ ۴۸
۴	زمین گرمایی	۳۵	۵/۶۲۷	۱۲/۵۹	۲۲۳۴	Y/YY9	176.
۵	زمین گرمایی	۳۵	۵/۶۲۷	۱۲/۵۹	14818	• / ۵ • ۵	٣٣/٧۵
۶	زمین گرمایی	۳۵/۰ ۱	11.	17/29	148/4	• / ۵ • ۵	۳۵/۰۹
٧	زمین گرمایی	۱۳۲/۹	۲9۴/۵	44/41	۵۵۸/۹	1/880	3019
٨	آب	۱۵	1 • 1/1	۴۱۸/۹	۶۳/۰۱	•/7747	•
٩	آب	۳.	1 • 1/1	411/9	۱۲۵/λ	• /۴۳۶۵	٢
چرخه ت	بخیر آنی دو مرحلها;	ى					
•	-	۱۵	1.1/1	-	۶۳/۰ ۱	•/7747	•
۱	زمین گرمایی	74.	۳۳۴۵	۵۷	١٠٣٧	۲/۷۰۱	14740
۲	زمین گرمایی	۱ <i>۶</i> ٧/۹	Vat	۵۷	۱۰۳۷	۲/٧۶٣	۱۳۸۳۰
٣	زمین گرمایی	187/9	۷۵۲	९/•۶٩	2788	۶/۶۸۴	7837
۴	زمین گرمایی	٩٨/٢٢	۹۵/۰۴	९/•۶٩	7488	۶/۸۲۵	4054
۵	زمین گرمایی	۹۸/۲۲	۹۵/۰۴	10/4	TOOT	۷/۰۵۲	٨٠٣٩
۶	زمین گرمایی	۳۵	۵/۶۲۷	10/4	7777	V/7F1	5110
٧	زمین گرمایی	۳۵	۵/۶۲۷	10/4	148/8	• / ۵ • ۵	41/21
٨	زمین گرمایی	30/01	11.	10/4	148/4	• / ۵ • ۵	42/91
٩	زمین گرمایی	187/9	۷۵۲	41/92	Y) •/)	۲/•۲۱	8194
۱۰	زمین گرمایی	٩٨/٢٢	۹۵/۰۴	41/92	Y) •/)	۲/•۹١	۵۳۳۷
۱۱	زمین گرمایی	٩٨/٢٢	۹۵/۰۴	۶/۳۲۸	7872	٧/٣٧۶	3444
١٢	زمین گرمایی	۹۸/۲۲	۹۵/۰۴	41/8	411/0	1/784	1783
١٣	آب	۱۵	۱•۱/۱	۵ • ۹/۳	۶۳/۰ ۱	•/7747	•
14	آب	٣.	1•1/1	۵ • ۹/۳	۱۲۵/λ	• /۴۳۶۵	٨٠۴
چرخه ت	بخیر آنی سه مرحلها	ای					
K.	-	۱۵	1•1/1	-	۶۳/۰ ۱	•/7747	•
1	زمینگرمایی	74.	۳۳۴۵	۵۷	١٠٣٧	۲/۷۰۱	14240
۲	زمین گرمایی	١٨٥/٢	1177	۵۷	١٠٣٧	۲/۷۳۷	14707

جدول ۷ : خواص ترمودینامیکی نقاط مختلف تمام چرخهها

	4024	8/888	TONY	V/VV	79 Y	1377/5	زمین گرمایی	۴
	۸۴۸۶	8/VN8	754.	۱۲/۳۷	49 1	1 $%$ $%$ $/$ $%$	زمین گرمایی	۵
	۵۲۰۷	۶/٩٠١	74.1	17/77	57/24	λ τ/۶γ	زمین گرمایی	۶
	۷۱۴۳	$\mathbf{V} / \mathbf{\cdot} \mathbf{V}$	7491	18/05	57/24	87/8V	زمین گرمایی	٧
	7797	$V/T \Delta$	2212	18/22	۵/۶۲۷	۳۵	زمین گرمایی	٨
	44/27	• / ۵ • ۵	148/8	18/22	۵/۶۲۷	۳۵	زمین گرمایی	٩
	491.0	• / ۵ • ۵	148/V	18/22	11.	۳۵/۰۱	زمین گرمایی	١٠
	V714	۲/۱۹	$V \lambda S / V$	۴٩/٨٣	1177	$1 \wedge \Delta / \Upsilon$	زمین گرمایی	۱۱
	YT11	2/220	YX8/Y	۴٩/٨٣	79 Y	1377/5	زمین گرمایی	١٢
	۳۶۹۸	۶/۹۹۵	2772	$\Delta/\Upsilon \cdot \Upsilon$	79 Y	1377/5	زمین گرمایی	۱۳
	3618	1/889	۵۶۰/۱	44/84	49 1	1 $%$ $%$ $/$ $%$	زمین گرمایی	14
	31.1	1/٧٠٨	۵۶۰/۱	44/84	57/24	λ τ/۶γ	زمین گرمایی	۱۵
	1938	V/AVA	тяғл	۴/۱۵	57/24	87/8V	زمین گرمایی	18
	1180	1/1 • Y	348/1	4./44	57/24	λ τ/۶γ	زمین گرمایی	١٧
	•	•/٢٢۴٢	58/-1	5440	1 • 1/1	۱۵	آب	۱۸
	٨۵٩/۵	•/۴۳۶۵	۱۲۵/۸	5440	1 • 1/1	٣٠	آب	۱۹
-								

۱-۳- مطالعه پارامتری

در قسمت مطالعه پارامتری، تاثیر فشارجداسازهای هر چرخه، بر پارامترهایی نظیر توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی و هزینه تولید توان واحد بررسی شده است. شایان ذکر است در بررسی پارامتری تمام مقادیر استفاده شده از مقادیر و نتایج بهینه از دیدگاه انرژی استفاده شده است، به عبارتی برای بررسی فشار بهینه هر جداساز، فشار در نظر گرفته شده برای سایر جداسازها مقادیر بهینه از دیدگاه انرژی می باشد. در شکل ۴ (الف) تاثیر فشار جداساز اول بر توان خالص تولیدی هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای مشاهده می گردد. در هر سه چرخه، با افزایش فشار جداساز تا قبل از نقطه بیشینه دمای جریان ورودی به توربین و به تبع آن آنتالپی افزایش مییابد، اما از طرفی دیگر این افزایش فشار بر دبی جرمی تاثیر منفی خواهد داشت و دبی جرمی جریان ورودی به توربین ۱ با کاهش جزئی روبرو خواهد بود. اما پس از نقطه بیشینه مقدار کاهش دبی جرمی بر افزایش آنتالپی جریان غلبه خواهد کرد و توان خالص روند کاهشی خواهد داشت. این موضوع باعث شده که تغییرات توان خالص نسبت به فشار جداساز اول هر چرخه دارای یک مقدار بیشینه باشد. با توجه به این شکل مشخص است که برای یک فشار خاص، به ترتیب توان خالص چرخه تبخیرآنی سه مرحلهای، دومرحلهای و یک مرحلهای دارای مقدار بیشتری خواهد بود. در شکل ۴ (ب) و (ج) تغییرات بازده انرژی و اگزرژی هر چرخه بر حسب فشار جداساز اول آن چرخه نمایش داده شده است. قابل مشاهده است که روند تغییرات بازده انرژی و اگزرژی مشابه با روند تغییرات توان خالص چرخه با فشار جداساز اول می باشد. این اتفاق به این علت رخ می دهد که بازده انرژی و بازده اگزرژی به تر تیب طبق روابط (۲۲) و (۲۳) در صورت کسر، وابسته به توان خالص چرخه می باشند. در شکل ۴ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز اول برای هر سه چرخه نمایش داده شده است. مشاهده می گردد در فشاری از جداساز که در آن توان خالص هر چرخه به بیشترین مقدار خود رسيده، در همان مقدار فشار، هزينه توليد توان واحد آن چرخه به كمينه مقدار خود رسيده است كه اين موضوع با توجه به رابطه (۱۹) قابل بیان میباشد، شایان ذکر است تغییرات آهنگ هزینه اولیه کل نیز با فشار جداساز اول تغییر میکند اما روند تغییرات توان خالص بر روند تغییرات آهنگ هزینه اولیه کل غلبه کرده و باعث ایجاد کمینه برای هزینه تولید توان واحد میشود. از نتایج این چهار شکل قابل ملاحظه است که از دیدگاه ترمودینامیکی (توان خالص، بازده انرژی و بازده اگزرژی) و دیدگاه اقتصادی (هزینه تولید توان واحد)، به ترتیب چرخه سهمرحلهای، چرخه دومرحلهای و چرخه یکمرحلهای دارای بهترین نتایج میباشند.



شکل ۴: تاثیر فشار جداساز اول روی الف) کارخالص چرخه، ب) بازده حرارتی، ج) بازده اگزرژی و د) هزینه تولید توان واحد برای سه آرایش بررسی برای منطقه بوشلی.

Fig. 4. Effects of first separator pressure on the a) net output power, b) thermal efficiency, c) exergy efficiency, and d) power specific cost of Booshli's geothermal area for three cycles.

روند تغییرات توابع عملکردی دو چرخه تبخیرآنی دو و سه مرحلهای برای منطقه بوشلی برحسب فشارجداساز دوم در شکل ۵ مشاهده می گردد. در شکل ۵ (الف) تغییرات توان خالص این دو چرخه نسبت به فشارجداساز دوم این چرخهها نمایش داده شده است. با افزایش فشار جداساز دوم، توان تولیدی توربین ۱ کم شده در حالیکه توان تولیدی توربین ۲ بیشتر می شود. بنابراین روند تغییرات توان خالص هرچرخه نسبت به تغییرات فشارجداساز دوم نیز دارای یک مقدار بیشینه خواهد بود. در شکل ۵ (ب) و (چ) نیز تغییرات بازده انرژی و اگزرژی نسبت به فشارجداساز دوم برای چرخههای تبخیر آنی دو و سه مرحلهای نمایش داده شده است که روند این تعییرات مشابه با توان خالص خواهد بود. همچنین روند تغییرات هزینه تولید توان خالص بر حسب فشار جداساز دوم در شکل ۵ (د) مشاهده می گردد که همانطور که پیشتر به آن پرداخته شده است، طبق رابطه (۱۹) هزینه تولید توان واحد علاوه بر توان خالص، به آهنگ هزینه اولیه کل و هزینه سوخت نیز وابسته است. با افزایش فشار جداساز دوم، اگزرژی سوخت دو چرخه ثابت بوده، آهنگ هزینه اولیه کل هر دو چرخه مقداری افزایش یافته درحالیکه توان خالص دارای کمینه خواهد بود، که با توجه به نتایج روند تغییرات توان خالص بیشترین تاثیر را روی هزینه تولید توان واحد گذاشته است. مطبق رابطه (۱۹) هزینه تولید توان واحد علاوه بر توان خالص، به کمتر از هزینه توان واحد چرخه تبخیر آنی دومرحالیکه توان خالص دارای کمینه خواهد بود، که با توجه به نتایج روند تغییرات توان زولیه کل هر دو چرخه مقداری افزایش یافته درحالیکه توان خالص دارای کمینه خواهد بود، که با توجه به نتایج روند تغییرات توان خالص بیشترین تاثیر را روی هزینه تولید توان واحد گذاشته است. مطابق این شکل نیز هزینه توان واحد، مقدار فشار بهینه جداساز دوم برای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای در مقادیر بهینه است. همچنین برای تولید توان واحد، مقدار فیار به برای تولید توان واحد، مقدار فشار به این جرخه تبخیر آنی سهمرحلهای



چهار شکل مشخص است که به لحاظ ترمودینامیکی و اگزرژواکونومیکی چرخه تبخیر آنی سهمرحلهای نسبت به چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای دارای شرایط بهتری می باشد.

شکل ۵: تاثیر فشار جداساز دوم روی الف) کارخالص چرخه، ب) بازده حرارتی، ج) بازده اگزرژی و د) هزینه تولید توان واحد برای آرایش تبخیر آنی دو و سه مرحله ای برای منطقه بوشل.ی



روند تغییرات توابع عملکردی چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای برای منطقه بوشلی بر حسب فشار جداساز سوم در شکل ۶ نمایش داده شده است. در شکل ۶ (الف) تغییرات توان خالص بر حسب فشار این جداساز مشاهده می گردد. با افزایش فشار جداساز سوم توان تولیدی توسط توربین ۲ کاهش و توان توربین ۳ افزایش مییابد. چنین روند متضادی باعث می شود که توان خالص نسبت به فشار جداساز سوم دارای یک مقدار بیشینه باشد. در شکل ۶ (ب) و (ج) نیز روند تغییرات بازده انرژی و اگزرژی طبق روابط (۲۲) و (۲۳) بر حسب فشار جداساز سوم نیز، مشابه روند تغییرات توان خالص خواهد بود. در نهایت در شکل ۶ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز سوم نیز، مشابه روند تغییرات توان خالص خواهد بود. در نهایت در شکل ۶ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز سوم دیز، مشابه روند تغییرات توان خالص خواهد بود. در نهایت در شکل ۶ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز سوم دیز، مشابه روند تغییرات توان خالص خواهد بود. در نهایت در شکل ۶ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز سوم دیز، مشابه روند تغییرات توان خالص خواهد بود. می نهایت در شکل ۶ (د) نیز تغییرات هزینه تولید توان واحد نسبت به فشار جداساز سوم در چرخه تبخیر آن سه مرحلهای بررسی شده است. قابل مشاهده است که در فشاری از جداساز سوم که توان خالص بیشینه است، هزینه تولید توان واحد به کمینه مقدار خود می سد، علت کمینه مقدار هزینه تولید توان در این شکل این است که روند تغییرات توان خالص بر تغییرات هزینه سوخت و آهنگ هزینه اولیه کل غلبه کرده است. این اتفاق در حدود فشار ۵۰ کیلوپاسکال رخ



خود و بصورت تقریبی برابر ۴/۸۷ دلاربرگیگاژول بدست خواهد آمد. همچنین در این مقدار فشار، بازده انرژی و اگزرژی برای چرخه تبخیرآنی سه مرحلهای برابر ۱۵/۳۵ و ۵۷/۴۱ درصد بدست آمده است.

شکل ۶: تاثیر فشار جداساز سوم روی الف) کارخالص چرخه ب) بازده حرارتی ج) بازده اگزرژی د) هزینه تولید توان واحد برای آرایش تبخیر آنی سه مرحله ای برای منطقه بوشلی.



۲-۳- نتایج بهینهسازی

در شکلهای ۷ تا ۹ نتایج بهینهسازی در سه حالت تکهدفه و حالت جامع چندهدفه برای چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای منطقه بوشلی مشاهده می گردد. در شکل ۷ نتایج مربوط به حالتهای مختلف بهینهسازی چرخه تبخیر آنی تکمرحلهای نمایش داده شده است. مشاهده می شود که در هر چهار حالت بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه نتایج تقریبا یکسانی حاصل خواهد شد که منجر به بهبود بترتیب ۴/۰۸۵ و ۱۵/۳ درصدی بازده انرژی و اگزرژی و همچنین کاهش ۲۸/۳ درصدی هزینه تولید توان واحد نسبت به حالت اولیه (حالت قبل از بهینهسازی) خواهد شد. مطابق نتایج حاصل شده در حالت بهینه چند هدفه و بهازای فشار بهینه ۲۰۰۰ کیلوپاسکال، توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی، ضریب اگزرژواکونومیک و هزینه تولید توان واحد بهترتیب ۱۱/۱۱ درصد، ۲۱/۱۹ درصد، ۲۱/۱۹ درصد، ۲۱/۱۹ درصد، ۲۵/۱۸ درصد و ۲۶۲/۵ دلاربر گیگاژول حاصل شده است. شایان ذکر است نتایج بهینه منطبق برای نتایج بررسی پارامتری به ازای



فشار جداساز اول در چرخه تبخیر آنی یکمرحلهای برای بوشلی میباشد. پس با توجه به نتایج این شکل، برای چرخه تبخیر آنی تک مرحلهای، نتایج بهینهسازی تک هدفه قابل استفاده در نتایج بهینهسازی چند هدفه نیز میباشد.

شکل ۷: نتایج بهینه تک هدفه و چند هدفه برای آرایش تبخیر آنی تک مرحله ای برای منطقه بوشلی.

Fig. 7. Single-objective and multi-objective optimization results for the single flash cycle in Booshli's geothermal area.

در شکل ۸ نتایج بهینهسازی در حالتهای مختلف برای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای برای منطقه بوشلی با یکدیگر مقایسه شدهاند. در حالت بهینه چند هدفه (بهازای فشار جداساز اول ۸۱۴/۱ کیلوپاسکال و فشار جداساز دوم ۱۱۸/۲ کیلوپاسکال)، توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی، ضریب اگزرژواکونومیک و هزینه تولید توان واحد بهترتیب ۷۷۷۰ کیلووات، ۱۴ درصد، ۵۲/۳۴ درصد، ۷۵/۶۷ درصد و ۴/۸۷۴ دلاربر گیگاژول حاصل شده است. مشاهده میشود که اگرچه در حالت بهینهسازی چندهدفه بازده انرژی و اگزرژی نسبت به بهینهسازیهای تکهدفه در حالات بیشینهسازی بازده انرژی و بیشینهسازی بازده اگزرژی با کاهش جزئی مواجه بودهاند، اما هزینه تولید توان واحد نیز در حالت بهینهسازی چندهدفه دچار کاهش شده است، با این حال هزینه تولید توان واحد نسبت به بهینهسازی تکهدفه در حالت کمینهسازی هزینه تولید توان واحد با افزایشی جزئی روبرو شده است. همچنین آهنگ هزینه اولیه، آهنگ هزینه تخریب اگزرژی و آهنگ هزینه کل اگرچه در حالت بهینهسازی چندهدفه با کاهشی اندک نسبت به مقادیر بدست آمده در حالات بیشینهسازی بازده اگزرژی و بیشینهسازی بازده انرژی مواجه بودهاند، اما نسبت به حالت بهینهسازی با هدف کمینهسازی هزینه تولید توان واحد این پارامترها دچار افزایش جزئی شدهاند. همچنین در هر چهار حالت بهینه برای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای بوشلی نتایج بهتری نسبت به هر چهار حالت بهینه برای چرخه تبخیر آنی تکمرحلهای بوشلی از خود نشان داد. پس با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت می توان گفت که برای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای نتایج بهینهسازی تک هدفه متفاوت از نتایج بهینهسازی چند هده می باشد.



شکل 8: نتایج بهینه تک هدفه و چند هدفه برای آرایش تبخیر آنی دو مرحله ای برای منطقه بوشلی.

Fig. 8. Single-objective and multi-objective optimization results for the double flash cycle in Booshli's geothermal area.

در شکل ۹ نیز نتایج بهینهسازی چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای برای منطقه بوشلی به نمایش درآمده است. در حالت بهینه چند هدفه (بهازای فشار جداساز اول ۱۳۵۱ کیلوپاسکال و فشار جداساز دوم ۴۴۰،۹ کیلوپاسکال، جداساز سوم ۸۰/۰۹ کیلوپاسکال)، توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی، ضریب اگزرژواکونومیک و هزینه تولید توان واحد بهترتیب ۸۴۶۳ کیلووات، ۱۵/۲۴ درصد، ۱۰/۱۷ درصد، ۲۹/۷ درصد و ۴۸۵۳ دلاربرگیگاژول حاصل شده است. در حالت بهینهسازی چندهدفه مشاهده میگردد که مقادیر توان خالص، بازده انرژی و اگزرژی، دچار کاهش جزئی نسبت به حالت بیشینهسازی بازده انرژی و بیشینهسازی بازده آگزرژی شده است. اما از نظر اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به بیشینهسازی بازده انرژی و بیشینهسازی بازده اگزرژی خواهد داشت. پارامترهای مربوط به تحلیل اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به بیشینهسازی بازده انرژی و آهنگ هزینه کل نیز در حالت کمینهسازی مربوط به تحلیل واحد بهترین عملکرد را از خود نشان داد. پس با توجه به این نتایج که برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای نتایج بهینهسازی تک هدفه متفاوت از نتایج بهینهسازی چند هدفه میباشد. همچنین در هر چهار حالت بهینه برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای نتایج بهینهسازی تک هدفه معافردی (توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی و هزینه که برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای نتایج بهینهسازی تک هدفه مناوت از نتایج بهینهسازی چند هدفه میباشد. همچنین در هر چهار حالت بهینه برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای بوشلی پارامترهای مینه برای چرخه تبخیر آنی تک و دومرحلهای بوشلی را از خود نشان داد. شایان ذکر است روند و نتایج بهینهسازی منطبق بر روند تهیید برای چرخه تبخیر آنی تک و دومرحلهای بوشلی را از خود نشان داد. شایان ذکر است روند و نتایج بهینهسازی منطبق بر روند مرحلهای عملکردی نسبت به سه فشار جداساز در بررسی پارامتری برای منطقه بوشلی در آرایش چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای بوشلی بر منای مرامای سازی منطبق بر روند



$\dot{C}_{D,Overall}(\$/hr)$	10/9V	۲ ۱/۷۳	۲۱/۷۳	١٩/٧٧	۱٩/٩۵
$\dot{C}_{Overall}(\$/hr)$	84/۲	۱ • ۱/Y	۱ • ۱/۷	٩٧/٨۶	۹۸/۳۱
f(%)	٨٢/٠٩	۷۸/۶۴	۲۸ <i>/۶</i> ۳	۲۹/۸	۲۹/۷

شکل 9: نتایج بهینه تک هدفه و چند هدفه برای آرایش تبخیر آنی سه مرحله ای برای منطقه بوشلی.

Fig. A. Single-objective and multi-objective optimization results for the triple flash cycle in Booshli's geothermal area.

همچنین با توجه به نتایج پارامترهای مهم تحلیل اگزرژواکونومیک موجود در شکل ۷ تا ۹ مشخص است که با افزایش مراحل تبخیر آنی، آهنگ هزینه اولیه و آهنگ هزینه کل به شدت افزایش مییابد، در حالیکه هزینه تولید توان واحد کاهش مییابد. این به این علت میباشد که با افزایش تعداد مراحل، توان خالص به شدت افزایش یافته است، که شدت افزایش توان خالص بر شدت افزایش آهنگ هزینه اولیه کل غلبه کرده و باعث میشود هزینه تولید توان واحد چرخه تبخیرآنی سه مرحلهای کمتر از دو و تک مرحله ای شود. همچنین بیشترین ضریب اگزرژواکونومیک متعلق به چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای میباشد.

در جداول ۸ تا ۱۰ نیز مقدار پارامترهای تاثیرگذار تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیک مربوط به تمامی اجزای هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای منطقه بوشلی بیان شده است. نتایج نشان میدهد که چگالنده موجود در هر چرخه علاوه بر اینکه دارای کمترین مقدار بازده اگزرژی در میان تمامی اجزای چرخهها میباشد، در چرخههای تبخیر آنی دو و سه مرحلهای دارای بیشترین نرخ هزینه تخریب اگزرژی نیز میباشد. در صورتی که در چرخه تبخیر آنی یک مرحلهای بیشترین نرخ هزینه تخریب اگزرژی متعلق به شیر انبساط میباشد. بیشتر بودن نرخ هزینه تخریب اگزرژی در چگالنده و شیر انبساط بهدلیل بالا بودن تخریب اگزرژی این عضوها میباشد. همچنین در میان تمام اجزا جداسازها از دیدگاه اگزرژی، دارای بهترین عملکرد هستند زیرا مقدار تخریب اگزرژی و بازده اگزرژی بالا مو موچنین بازده اگزرژی جداسازها از دیدگاه اگزرژی، دارای بهترین عملکرد هستند زیرا مقدار تخریب اگزرژی و بازده اگزرژی بالا موچنین بازده اگزرژی جداسازها از دیدگاه اگزرژی، دارای بهترین عملکرد هستند زیرا مقدار تخریب اگزرژی و بازده اگزرژی بالا

جدول ۸: پارامترهای تاثیر گذار تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیک برای تمامی اجزای چرخه تبخیر آنی یک مرحلهای در حالت بهینه Table 8. Effective parameters of exergy and exergoeconomic analysis for all components of the single flash cycle in the optimal state.

			v	•				
<i>f</i> (%)	$\dot{C}_{_{tot,k}}(\$/hr)$	$\dot{C}_{D,k}(\$/hr)$	$\dot{Z}_k(\$/hr)$	$\mathcal{E}(\%)$	$\dot{E}_{D,k}(kW)$	$\dot{E}_{P,k}(kW)$	$\dot{E}_{F,k}(kW)$	عضو
•	۱۰/۹۱۸۸	۱۰/۹۱۸۸	•	٨۴/۲٨	2222	15015	14140	شير انبساط
•	•	•	•	۱۰۰	•	11011	11011	جداساز
$\lambda\lambda/\lambda Y$	۵۰/۸۴	۵/۶۶	40/11	۸۵/۸۴	١٠١٩	8114	۷۱۹۳	توربين
21/01	٨/٠١	۵/۸۰	۲/۲ ۱	۳۸/۷۶	۱•۴۴/۸۰	881/T·	14.5	چگالنده
۹۵/۲۰	•/• ٩	• / • ١	•/•٨	۸١/٣٠	• /٣١	۱/۳۴	1/80	پمپ

جدول ۹: پارامترهای تاثیرگذار تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیک برای تمامی اجزای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای در حالت بهینه Table 9. Effective parameters of exergy and exergoeconomic analysis for all components of the double flash cycle in the optimal state.

			-	_				
<i>f</i> (%)	$\dot{C}_{_{tot,k}}(\$/hr)$	$\dot{C}_{D,k}(\$/hr)$	$\dot{Z}_k(\$/hr)$	$\mathcal{E}(\%)$	$\dot{E}_{D,k}(kW)$	$\dot{E}_{P,k}(kW)$	$\dot{E}_{F,k}(kW)$	عضو
•	4/14	۴/۷۴	•	93/14	1.17	18882	14740	شيرانبساط١
-	•	•	•	1	•	17747	18882	جداساز۱
۹٣/١۶	TV/19	۱/٨۶	20/22	۸۷/۹۶	۳۷۰	21.12	۳۰ ۷۲	توربين۱
•	۴/۸۱	۴/۸۱	•	۸۴/۵۵	۹۵۸	574.	۶۱۹۸	شيرانبساط۲

-	•	•	•	١٠٠	•	574.	576.	جداساز۲
-	•	•	•	۱۰۰	•	٨٠٣٩	٨٠٣٩	ميكسر
۸٩/۶۶	42/91	۴/۵۵	34/47	۸۵/۸۴	٨٣٩	5.76	۵۹۲۳	توربين۲
78/19	٩/٣٣	۶/۸۸	2/4428	۳۸/۷۶	177.	٨٠۴	2.14	چگالنده
٩۴/۸۳	•/11	•/•)	•/\•	۸١/٣٠	• /۳۸	1/84	۲/•۲	پمپ

جدول ۱۰: پارامترهای تاثیرگذار تحلیل اگزرژی و اگزرژواکونومیک برای تمامی اجزای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای در حالت بهینه. Table 10. Effective parameters of exergy and exergoeconomic analysis for all components of the triple flash cycle in the optimal state.

<i>f</i> (%)	$\dot{C}_{tot,k}$ (\$ / hr)	$\dot{C}_{D,k}(\$/hr)$	$\dot{Z}_k(\$/hr)$	<i>E</i> (%)	$\dot{E}_{D,k}(kW)$	$\dot{E}_{P,k}(kW)$	$\dot{E}_{F,k}(kW)$	عضو
•	۲/۷۷	Y/YY	•	٩۶/٠١	۵۹۳	14202	14740	شيرانبساط ۱
-			•	١٠٠	•	14202	14202	جداساز۱
۹۴/۸۶	۱۷/۴۰	•/9•	18/01	$\lambda\lambda/\lambda\lambda$	184	1499	180.	توربين۱
•	۲/۴۶	۲/۴۶	•	۹۳/۵۵	۵۰۳	VT11	YX 1 F	شيرانبساط۲
-	•	·	•	١٠٠	•	V711	8411	جداساز۲
-	•	·		١٠٠	•	۸۴۸۶	۸۴۸۶	میکسر۱
٩٢/٧٧	۲۸/۴۷	۲/•۶	26/41	٨٧/۵٠	•	2769	2789	توربين۲
•	Y / FY	۲/۶۷	•	$\Lambda\Delta/\Lambda\Upsilon$	217	31.1	3618	شیرانبساط ۳
-	•	•		١٠٠	•	31.1	31.1	جداساز۳
•	•	•	•	۱۰.	•	V144	V144	میکسر۲
۹ ۰ /۳۷	۳۸/۱۰	٣/۶٧	۳۴/۴۳	۸۵/۸۴	۶۹۱/۴۰	419.	4771	توربين ۳
۲۵/۹۷	٩/٧٣	٧/٢ •	۲/۵۳	۳۸/۷۶	1807/10	٨۵٩/٩٠	771Y	چگالنده
94/81	•/\\	•/• 1	•/\•	۸۱/۳·	۰/۴۱	١/٢۶	۲/۱۷	پمپ

در شکل ۱۰ مقدار تخریب اگزرژی مربوط به اجزای هر سه چرخه تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای منطقه بوشلی نمایش داده شده است. مشاهده می گردد که در چرخه تبخیرآنی تک مرحلهای شیر انبساط دارای بیشترین مقدار تخریب اگزرژی می باشد چرا که مقدار افت فشار جریان ورودی به شیر انبساط در این چرخه بسیار بالا می باشد و به تبع آن دمای این جریان نیز با افت مواجه خواهد بود و در نتیجه مقدار تخریب اگزرژی این عضو را افزایش خواهد داد. همچنین در چرخههای تبخیرآنی دو و سه مرحلهای چگالنده به این علت دارای بیشترین میزان تخریب اگزرژی می باشد که جریان خروجی از توربین آخر این چرخهها همچنان محتوای مقدار زیادی حرارت می باشد که در چگالنده مجبور به دفع این حرارت به محیط می باشد.





⁽ج)

شکل ۱۰: مقدار تخریب اگزرژی تمامی اجزای چرخه تبخیر آنی الف) یک مرحلهای، ب) دو مرحلهای و ج) سه مرحلهای برای منطقه بوشلی. Fig. 10. The exergy destruction of a) single flash, b) double flash, and c) triple flash in Booshli's geothermal area.

۴- نتیجه گیری و بحث

در مطالعه حاضر از بین نقاط دارای پتانسیل زمین گرمایی در ایران، چاه زمین گرمایی بوشلی که دارای دمای چاه نسبتا بالایی بوده انتخاب شده است و چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای برای بهرهبرداری از این چاه مدلسازی شد. چرخههای تبخیر آنی یک تا سه مرحلهای مورد تحلیل اگزرژواکونومیکی قرار گرفتند تا پارامترهای اقتصادی هرچرخه نیز مورد مطالعه قرار گیرد. در ادامه نیز سه چرخه مذکور در سه حالت تکهدفه شامل بیشینهسازی بازده انرژی، بیشینهسازی بازده اگزرژی و کمینهسازی هزینه تولید توان واحد، با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بهینهسازی قرار گرفت. درنهایت نیز در یک حالت جامع بهینهسازی چندهدفه و یک بررسی پارامتری برای چرخههای مذکور انجام شد. بطور کلی نتایج زیر از این مطالعه حاصل شد:

- ۲۰ توان خالص، بازده انرژی و اگزرژی در تمام چرخههای تبخیر آنی نسبت به فشار جداسازها دارای مقدار بیشنهای میباشند.
 - 🗸 هزینه تولید توان واحد در تمام چرخههای تبخیر آنی نسبت به فشار جداسازها دارای مقدار کمینهای میباشند.
- چرخه تبخیرآنی سه مرحلهای نسبت به دیگر چرخهها دارای بازده انرژی، اگزرژی و توان خالص بیشتری بود و همچنین هزینه تولید توان واحد و نرخ هزینه اگزرژی تخریبشده این چرخه نیز، نسبت به دیگر چرخهها کمتر بوده که نشان از صرفه اقتصادی این چرخه میدهد. بعد از چرخه تبخیرآنی سه مرحلهای نیز چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای دارای بهترین عملکرد بود.
- در حالت بهینه چند هدفه برای چرخه تبخیر آنی دو مرحلهای (بهازای فشار جداساز اول ۸۱۴/۱ کیلوپاسکال و فشار جداساز دوم ۱۱۸/۲ کیلوپاسکال)، توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی، ضریب اگزرژواکونومیک و هزینه تولید توان واحد بهترتیب ۷۷۷۰ کیلووات، ۱۴ درصد، ۵۲/۳۴ درصد، ۷۵/۶۷ درصد و ۴/۸۷۴ دلاربرگیگاژول حاصل شده است.
- برای چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای در حالت بهینه سازی چندهدفه توان خالص، بازده انرژی، بازده اگزرژی و هزینه تولید توان
 واحد بترتیب برابر ۸۴۶۳ کیلووات، ۱۵/۲۴ و ۵۷/۰۱ درصد و ۴/۸۵۳ دلاربرگیگاژول بدست آمد. همچنین فشار جداسازهای
 یک تا سه این چرخه نیز در حالت بهینه بهترتیب برابر ۱۳۵۱، ۴۴۰/۹ و ۴۰/۰۹ محاسبه شد.
- ✓ برای بوشلی، در چرخههای تبخیرآنی یک و دو مرحلهای شیرفشارشکن و چگالنده دارای بیشترین میزان تخریب اگزرژی بوده
 در حالیکه در چرخه تبخیر آنی سه مرحلهای بیشترین میزان تخریب اگزرژی متعلق به چگالنده و توربین فشار پایین میباشد.

۵- فهرست علائم

علائم انگلیسی

c آهنگ هزینه اگزرژی ویژه، GJ/\$

اهنگ هزینه اگزرژی، ۶/hr	C
دوره بازگشت سرمایه	CRF
آهنگ اگزرژی، kW	Êx
ضريب اگزرژواكونوميك، %	f
آنتالپی، kJ/kg	h
دبی جرمی، kg/s	ṁ
فشار، kPa	Р
نرخ انتقال حرارت، kW	Ż
أنتروپي، kJ/kg.K	S
دما، °C	Т
حجم مخصوص، m³/kg	V
توان خالص،kW	Ż
هزينه اوليه، \$	Ζ
آهنگ هزینه اولیه، hr\$	ż
	علائم يوناني
بازده، %	η
ضریب تعمیرات و نگهداری	ϕ
	زيرنويس
شیمیایی	ch
تخريبشده	D
اگزرژی	Ex
سوخت	F
ورودى	in
خروجي	out
کل	overall
فيزيكي	ph
محصول	Р
پمپ	ритр
انتقال حرارت	q
جداساز	sep
گرمایی	th
كل كل	tot
توربين	Tur

8- مراجع

[1] J.W. Lund, D.H. Freeston, T.L. Boyd, Direct application of geothermal energy: 2005 worldwide review, Geothermics, 34(6) (2005) 691-727.

[2] O. Kizilkan, H. Yamaguchi, Feasibility research on the novel experimental solar-assisted CO2 based Rankine cycle integrated with absorption refrigeration, Energy conversion and management, 205 (2020) 112390.

[3] J.-A.R. Sarr, F. Mathieu-Potvin, Improvement of Double-Flash geothermal power plant design: A comparison of six interstage heating processes, Geothermics, 54 (2015) 82-95.

[4] M. Yari, Exergetic analysis of various types of geothermal power plants, Renewable energy, 35(1) (2010) 112-121.

[5] M. Fallah, R.A. Ghiasi, N.H. Mokarram, A comprehensive comparison among different types of geothermal plants from exergy and thermoeconomic points of view, Thermal Science and Engineering Progress, 5 (2018) 15-24.

[6] T. Ratlamwala, I. Dincer, Comparative efficiency assessment of novel multi-flash integrated geothermal systems for power and hydrogen production, Applied Thermal Engineering, 48 (2012) 359-366.

[7] S. Jalilinasrabady, R. Itoi, P. Valdimarsson, G. Saevarsdottir, H. Fujii, Flash cycle optimization of Sabalan geothermal power plant employing exergy concept, Geothermics, 43 (2012) 75-82.

[8] S.M. Bina, S. Jalilinasrabady, H. Fujii, Exergoeconomic analysis and optimization of single and double flash cycles for Sabalan geothermal power plant, Geothermics, 72 (2018) 74-82.

[9] M. Abdolalipouradl, F. Mohammadkhani, S. Khalilarya, A comparative analysis of novel combined flash-binary cycles for Sabalan geothermal wells: Thermodynamic and exergoeconomic viewpoints, Energy, 209 (2020) 118235.

[10] M. Abdolalipouradl, V. Mousavi, F. Mohammadkhani, M. Yari, Proposing new configurations of flash cycle for effective utilization of geothermal resources: thermodynamic and exergoeconomic assessments, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 44(10) (2022) 465. (in persian)

[11] L.-H. Wen, H.-Y. Liu, D. Heydarian, Multi-objective grey wolf optimization of four different geothermal flash-organic Rankine power cycles, Process Safety and Environmental Protection, 180 (2023) 223-241.

[12] T. Hai, M. Asadollahzadeh, B.S. Chauhan, T. AlQemlas, I. Elbadawy, B. Salah, M. Feyzbaxsh, 3E investigation and artificial neural network optimization of a new triple-flash geothermally-powered configuration, Renewable Energy, 215 (2023) 118935.

[13] G. Najafi, B. Ghobadian, Geothermal resources in Iran: The sustainable future, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8) (2011) 3946-3951.

[14] M. Ameri, S. Amanpour, S. Amanpour, Energy and exergy analysis and optimization of a double flash power plant for meshkin shahr region, in: World Renewable Energy Congress, Linkoping, Sweden, 2011, pp. 1297-1304.

[15] H. Yousefi, S. Roumi, H. Ármannsson, Y. Noorollahi, Cascading uses of geothermal energy for a sustainable energy supply for Meshkinshahr City, Northwest, Iran, Geothermics, 79 (2019) 152-163.

[16] M. Abdolalipouradl, S. Khalilarya, S. Jafarmadar, Use of Integrated Single and Triple flashes with Organic Rankine cycle to Generate Power from Sabalan Geothermal Wells, Journal of Mechanical Engineering, 50(3) (2020) 155-164. (In persian)

[17] A. Aali, N. Pourmahmoud, V. Zare, Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization of a novel combined flash-binary cycle for Sabalan geothermal power plant in Iran, Energy Conversion and Management, 143 (2017) 377-390.

[18] P. Kazemiani-Najafabadi, E.A. Rad, Optimization of an improved power cycle for geothermal applications in Iran, Energy, 209 (2020) 118381.

[19] Y. Noorollahi, M.S. Shabbir, A.F. Siddiqi, L.K. Ilyashenko, E. Ahmadi, Review of two decade geothermal energy development in Iran, benefits, challenges, and future policy, Geothermics, 77 (2019) 257-266.

[20] Y. Noorollahi, H. Yousefi, Geothermal energy resources and applications in Iran, in: Proceedings world geothermal congress. Bali, Indonesia, 2010.

[21] H. Yousefi, S. Ehara, Y. Noorollahi, Geothermal potential site selection using GIS in Iran, in: Proceedings of the 32nd workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford University, Stanford, California, 2007, pp. 174-182.

[22] H. Yousefi, Y. Noorollahi, S. Ehara, R. Itoi, A. Yousefi, Y. Fujimitsu, J. Nishijima, K. Sasaki, Developing the geothermal resources map of Iran, Geothermics, 39(2) (2010) 140-151.

[23] M. Abdolalipouradl, F. Mohammadkhani, S. Khalilarya, M. Yari, Thermodynamic and exergoeconomic analysis of two novel tri-generation cycles for power, hydrogen and freshwater production from geothermal energy, Energy Conversion and Management, 226 (2020) 113544.

[24] V. Zare, A comparative exergoeconomic analysis of different ORC configurations for binary geothermal power plants, Energy conversion and management, 105 (2015) 127-138.

[25] M. Sadeghi, A. Nemati, M. Yari, Thermodynamic analysis and multi-objective optimization of various ORC (organic Rankine cycle) configurations using zeotropic mixtures, Energy, 109 (2016) 791-802.

Exergoeconomic analysis and multi-objective optimization for single, double and triple flash cycles for utilization of booshli's Geothermal well

Mehran Abdolalipouradl^{1*}, Mohamad Namkhah¹

¹Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran

ABSTRACT

In recent years increasing the energy demand and limited resources of fossil fuels have led us to develop and pay more attention to renewable energies, especially geothermal energy. Due to recent investigations, it has been realized that Iran has substantial geothermal potential. Booshli in northwestern Iran is one of the regions with the most geothermal potential. In the present study, single, double, and triple flash cycles for producing power from Booshli's geothermal well have been investigated. Then, the presented cycles have been analyzed from energy, exergy, and economic viewpoints. Furthermore, with different single-objective approaches (energy efficiency, exergy efficiency, and power specific cost) and multi-objective approaches, are optimized relative to their separator's Pressure, respectively. Moreover, a parametric study has been carried out on the separator's pressure to establish the effect on performance parameters for each cycle. It has been revealed that triple flash has a better performance compared to single and double flash cycles for power production from Booshli's geothermal well, both in thermodynamics and economic aspects. The results show that for a triple flash cycle in multi-objective optimum condition (at pressure 1351 kPa for the first, 440.9 kPa for the second, and 80.09 kPa for the third separator), the net output power, energy efficiency, exergy efficiency, exergoeconomic factor, and the power specific cost rate were calculated to be 8463 kW, 15.24%, 57.01, 79.7% and 4.853 \$/GJ, respectively.

KEYWORDS

Energy & Exergy, Exergoeconomic Analysis, Geothermal Energy, Flash Cycle, Multi-Objective Optimization.

¹ Corresponding Author: Email: m.abdolalipour@jsu.ac.ir